

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель филиала "Нижновэнерго"-
ПАО «Россети Центр и Приволжье»
/ Ю.А.ГЛЕБОВ
по доверенности
№ 1-НН/156018.10.24
2025г.

График ограничения режима потребления электрической мощности на 2025/2026
по акционерному обществу "Энергосетевая Компания"

№ п/п	Наименование потребителя	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.606	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.606	0,136	0,273	0,409	0,545	0,682	0,818	0,954	1,090	1,227	1,363
2	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.610	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.610	0,127	0,254	0,381	0,508	0,635	0,761	0,888	1,015	1,142	1,269
3	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.613	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.613	0,041	0,083	0,124	0,165	0,206	0,248	0,289	0,330	0,372	0,413
4	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.615	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.615	0,067	0,133	0,200	0,266	0,333	0,399	0,466	0,532	0,599	0,665
5	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.618	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.618	0,049	0,097	0,146	0,194	0,243	0,291	0,340	0,388	0,437	0,485
6	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.619	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.619	0,044	0,087	0,131	0,175	0,219	0,262	0,306	0,350	0,393	0,437
7	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.620	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.620	0,048	0,095	0,143	0,190	0,238	0,285	0,333	0,380	0,428	0,475
8	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.623	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.623	0,058	0,115	0,173	0,230	0,288	0,346	0,403	0,461	0,518	0,576
9	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.624	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.624	0,097	0,194	0,291	0,388	0,485	0,581	0,678	0,775	0,872	0,969

12

10	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.628	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.628	0,091	0,182	0,274	0,365	0,456	0,547	0,638	0,729	0,821	0,912
11	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.633	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.633	0,069	0,138	0,207	0,276	0,346	0,415	0,484	0,553	0,622	0,691
12	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.638	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.638	0,043	0,086	0,130	0,173	0,216	0,259	0,302	0,346	0,389	0,432
13	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.644	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.644	0,130	0,260	0,390	0,520	0,650	0,780	0,910	1,040	1,170	1,300
14	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.645	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.645	0,060	0,121	0,181	0,242	0,302	0,363	0,423	0,484	0,544	0,605
15	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго") ф.647	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.647	0,106	0,211	0,317	0,422	0,528	0,634	0,739	0,845	0,950	1,056
16	ЗАО "Торгово-сервисный центр "Автозаводский"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.642, 645 РП-24(86), ф. 241, 244	0,086	0,171	0,257	0,342	0,428	0,513	0,599	0,684	0,770	0,855
17	ООО "Спар Миддл Волга" (ООО Промэнергосбыт)	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.625, 658 РП-13(84), ф.132, 1311 ТП-88	0,076	0,152	0,228	0,304	0,380	0,456	0,532	0,608	0,684	0,760
18	ФГАОУ ВПО "НИУ "Высшая школа экономики"	ГПП 110/6кВ "Редуктор", ф.659 РП-28, ф.Т2 ГПП 110/6 "Соцгород", ф.615, 650 РП-4(81), ф. 22, 23	0,033	0,067	0,100	0,133	0,166	0,200	0,233	0,266	0,299	0,333
19	ООО "Гостиница "Волна"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.635, 636 РП-20(61), ф. 2011, 2012 ТП-410	0,118	0,235	0,353	0,471	0,588	0,706	0,824	0,941	1,059	1,177
20	ООО "Гостиница "Волна"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.602, 619 РП-27(56), ф. 279	0,045	0,089	0,134	0,178	0,223	0,267	0,312	0,356	0,401	0,446
21	ООО "Капитал"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.643 РП-25(58), ф. 251 ГПП 110/6 "Спутник", ф.628 РП-25(58), ф. 252	0,028	0,056	0,084	0,112	0,140	0,167	0,195	0,223	0,251	0,279
22	ООО "Промтех"	ГПП 110/6 "Редуктор", ф.625 РП-13(84), ф.135	0,093	0,186	0,279	0,372	0,465	0,558	0,651	0,744	0,837	0,930
23	ООО Производственная компания "Метиз"	ГПП 110/6 "Водозабор", ф.615 РП-10(64), ф.105	0,051	0,102	0,154	0,205	0,256	0,307	0,358	0,410	0,461	0,512
24	ООО "Теплозов"	ГПП 110/6 "Спутник", ф.601, 604 РП-16, ф.161, 166	0,052	0,105	0,157	0,209	0,261	0,314	0,366	0,418	0,470	0,523

25	ООО "МАРТ сервис"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.643 РП-25(58), ф. 255 ТП-375 ГПП 110/6 "Спутник", ф.628 РП-25(58), ф. 254 ТП-375	0,043	0,086	0,128	0,171	0,214	0,257	0,299	0,342	0,385	0,428
26	ООО "Автодеталь ВОИ"	ГПП 110/6 "Редуктор", ф.659, 660 РП-28, ф. 284, 281 ГПП 110/6 "Соцгород", ф.614 РП-13(84), ф. 1316	0,038	0,076	0,114	0,152	0,190	0,228	0,266	0,304	0,342	0,380
27	ООО "ЭХО"	ГПП 110/6 "Редуктор", ф.658 РП-13(84), ф. 136	0,038	0,075	0,113	0,150	0,188	0,226	0,263	0,301	0,338	0,376
28	ООО "Первый мясокомбинат"	ГПП 110/6 "Спутник", ф. 604 РП-16, ф.160	0,068	0,136	0,204	0,272	0,340	0,407	0,475	0,543	0,611	0,679
29	АО Ингосстрах банк	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.635, 636 РП-20(61), ф. 2011, 2012	0,027	0,054	0,081	0,108	0,135	0,162	0,189	0,216	0,243	0,270
30	ООО "Славянский дом"	ГПП 110/6 "Водозабор", ф.616 РП-8(66), ф.64	0,038	0,076	0,114	0,152	0,190	0,228	0,266	0,304	0,342	0,380
31	ООО "Гюринг"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.652 РП-5, ф.509 ТП-94	0,095	0,190	0,285	0,380	0,475	0,570	0,665	0,760	0,855	0,950
32	АНО ХК "Торпедо"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.634 РП-1, ф.6 ТП-242	0,179	0,359	0,538	0,718	0,897	1,077	1,256	1,436	1,615	1,795
33	ООО "БакалеяОпт НН"	ГПП 110/6 "Редуктор", ф.659 РП-28, ф. Т2	0,037	0,074	0,111	0,148	0,185	0,222	0,259	0,296	0,333	0,371
34	ГП НО "Нижегородэлектротранс" (ПАО ТНС энерго НН)	ГПП 110/6 "Спутник", ф.609 РП-30, ф.3007 ГПП "Соцгородская", ф.603 РП-22(55), ф.227	0,194	0,388	0,582	0,776	0,970	1,164	1,358	1,552	1,746	1,940
35	ООО "Палас - Хаус"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.652 РП-5, ф.509 ТП-317	0,048	0,095	0,143	0,190	0,238	0,285	0,333	0,380	0,428	0,475
36	ООО ПТФ "Трест № 1 Стройгаз"	ГПП 110/6 "Водозабор", ф.615 РП-10(64), ф.103 ТП-4532	0,019	0,038	0,057	0,076	0,095	0,114	0,133	0,152	0,171	0,190
37	ООО "Экострой"	ГПП 110/6 "Редуктор", ф.660 РП-28, ф. 281 ТП-3112	0,062	0,124	0,185	0,247	0,309	0,371	0,432	0,494	0,556	0,618
38	ООО "Классик"	ГПП 110/6 "Редуктор", ф.607 РП-15(92), ф. 1512 ТП-4321	0,024	0,047	0,071	0,094	0,118	0,141	0,165	0,188	0,212	0,235
39	ООО Спецстиль	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.635 РП-20(61), ф. 2011	0,034	0,069	0,103	0,137	0,172	0,206	0,240	0,274	0,309	0,343

40	Управление Судебного департамента в Нижегородской области	ГПП 110/6 "Редуктор", ф.625 РП-13(84), ф. 135 ТП-17 ГПП 110/6 "Соцгород", ф.645, 642 РП-24(86), ф. 2410, 2412 ТП-284А	0,062	0,124	0,185	0,247	0,309	0,371	0,432	0,494	0,556	0,618
41	ООО "Аренда Нижний"	ГПП 110/6 "Редуктор", ф.658 РП-13(84), ф. 130	0,020	0,040	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,160	0,180	0,200
42	ЗАО "Реал-Инвест"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.605, 632 РП-14(93), ф. 141, 144	0,038	0,076	0,114	0,152	0,190	0,228	0,266	0,304	0,342	0,380
43	ООО "Металловед"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.605, 632 РП-14(93), ф. 141, 144	0,029	0,058	0,086	0,115	0,144	0,173	0,202	0,230	0,259	0,288
44	ООО "Виго"	ГПП 110/6 "Редуктор", ф.659 РП-28, ф. Т2	0,077	0,154	0,230	0,307	0,384	0,461	0,538	0,614	0,691	0,768
45	Шмойло А.В.	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.627 РП-2(74), ф. 11	0,029	0,057	0,086	0,115	0,143	0,172	0,201	0,229	0,258	0,287
46	ООО "ЭСК Поволжье"	ГПП 110/6 "Соцгород", ф.652 РП-5, ф.509 ГПП 110/6 "Соцгород", ф.635 РП-20(61), ф.2011	0,063	0,126	0,188	0,251	0,314	0,377	0,440	0,502	0,565	0,628
Всего по очередям нарастающим итогом :			3,006	6,011	9,017	12,023	15,028	18,034	21,040	24,045	27,051	30,056

Примечание:

- 1. Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
- 2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
- 3. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных

Технический директор



Д.А. Пигалов

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель филиала "Нижевоэнерго"-
ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Ю.А.ГЛЕБОВ
по доверенности
№Д-НН/1560118.10.24

2025г.

График ограничения режима потребления электрической энергии на 2025/2026
по акционерному обществу "Энергосетевая Компания"

№ п/п	Наименование потребителя	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО "ЗШП" (ООО "РусмашЭнерго")	6,635	13,270	19,904	26,539	33,174	39,809	46,444	53,078	59,713	66,348
2	ООО "ЗШП" (ООО "РусмашЭнерго")	2,087	4,174	6,260	8,347	10,434	12,521	14,608	16,694	18,781	20,868
3	ООО "ЗШП" (ООО "РусмашЭнерго")	2,087	4,174	6,260	8,347	10,434	12,521	14,608	16,694	18,781	20,868
4	ООО "ЗШП" (ООО "РусмашЭнерго")	6,635	13,270	19,904	26,539	33,174	39,809	46,444	53,078	59,713	66,348
5	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	3,271	6,542	9,814	13,085	16,356	19,627	22,898	26,170	29,441	32,712
6	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	3,046	6,091	9,137	12,182	15,228	18,274	21,319	24,365	27,410	30,456
7	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	0,991	1,981	2,972	3,963	4,954	5,944	6,935	7,926	8,916	9,907
8	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	1,596	3,192	4,788	6,384	7,980	9,576	11,172	12,768	14,364	15,960
9	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	0,433	0,866	1,300	1,733	2,166	2,599	3,032	3,466	3,899	4,332
10	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	1,164	2,328	3,492	4,656	5,820	6,984	8,148	9,312	10,476	11,640
11	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	1,049	2,098	3,146	4,195	5,244	6,293	7,342	8,390	9,439	10,488
12	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	1,140	2,280	3,420	4,560	5,700	6,840	7,980	9,120	10,260	11,400
13	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	1,382	2,765	4,147	5,530	6,912	8,294	9,677	11,059	12,442	13,824
14	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	2,326	4,651	6,977	9,302	11,628	13,954	16,279	18,605	20,930	23,256

15	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	2,188	4,377	6,565	8,753	10,942	13,130	15,318	17,507	19,695	21,883
16	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	1,659	3,318	4,977	6,636	8,294	9,953	11,612	13,271	14,930	16,589
17	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	0,388	0,775	1,163	1,550	1,938	2,326	2,713	3,101	3,488	3,876
18	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	1,037	2,074	3,110	4,147	5,184	6,221	7,258	8,294	9,331	10,368
19	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	0,943	1,886	2,829	3,771	4,714	5,657	6,600	7,543	8,486	9,428
20	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	3,120	6,239	9,359	12,478	15,598	18,717	21,837	24,956	28,076	31,195
21	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	1,452	2,903	4,355	5,806	7,258	8,709	10,161	11,612	13,064	14,515
22	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	2,534	5,069	7,603	10,138	12,672	15,206	17,741	20,275	22,810	25,344
23	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	3,617	7,235	10,852	14,469	18,086	21,704	25,321	28,938	32,556	36,173
24	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	1,234	2,468	3,702	4,935	6,169	7,403	8,637	9,871	11,105	12,338
25	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	2,604	5,207	7,811	10,414	13,018	15,621	18,225	20,828	23,432	26,035
26	ООО "Нижегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусмашЭнерго")	3,143	6,286	9,428	12,571	15,714	18,857	22,000	25,142	28,285	31,428
27	ООО "УК Спектр-НН" (ТЦ "Бурнаковский 3" ул.Бурнаковская 103А)	1,485	2,970	4,455	5,940	7,426	8,911	10,396	11,881	13,366	14,851
28	ООО "УК Спектр-НН" (ТЦ Торпедо, ул. Бориса Видяева, д.12)	1,394	2,788	4,182	5,576	6,970	8,364	9,757	11,151	12,545	13,939
Всего по очередям нарастающим		60,637	121,274	181,911	242,548	303,185	363,822	424,460	485,097	545,734	606,371

- Примечание:**
1. Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
 2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
 3. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Технический директор



Д.А. Пигалов

График временного отключения потребления на 2025/2026
по акционерному обществу "Энергосетевая Компания"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключени я по графику	Время отключени я	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ООО "Нижнегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	616	ОП	5	0,181										0
2	ООО "Нижнегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	636	ОП		0,162										0
3	ООО "Нижнегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	641	ОП		0,393										0
4	ООО "Нижнегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	651	ОП		1,507										0
5	ООО "Нижнегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	654	ОП		0,514										0
6	ООО "Нижнегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	661	ОП		1,085										0
7	ООО "Нижнегородские моторы" (ПКС) (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	662	ОП		1,310										0
8	ООО "ЭШПГ" (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	608	ОП		2,765										0
9	ООО "ЭШПГ" (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	649	ОП		2,765										0
10	ООО "ЭШПГ" (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	648	ОП		0,870										0
11	ООО "ЭШПГ" (ООО "РусманЭнерго")	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	611	ОП		0,870										0
12	ПТЦ АО "Нижнегородэлектротранс" (ПАО ТНС энергос НН)	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	639	ОП	20		1,225									0
13	ПТЦ АО "Нижнегородэлектротранс" (ПАО ТНС энергос НН)	ГПП 110/6кВ "Редуктор", 110кВ	621	ОП			1,225									0
14	АО "Магна Автоматив Рус"	ГПП 110/6кВ "Спутник", ф.601, РП16	169	ОП				1,141								0
15	АО "Магна Автоматив Рус"	ГПП 110/6кВ "Спутник", ф.604 РП16	1610	ОП				1,141								0
16	ООО "Промтех"	ГПП 110/6кВ "Спутник", ф.609 РП30	3011	ОП				0,480								0
17	ООО "Промтех"	ГПП 110/6кВ "Спутник", ф.624А РП30	3014	ОП				0,480								0
18	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Водный мир")	ГПП 110/6кВ "Спутник" ф.617 РП-59	11	ОП					0,366							0
19	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Водный мир")	ГПП 110/6кВ "Спутник" ф. 630 РП-59	14	ОП					0,366							0
20	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Крыж")	ГПП 110/6кВ "Спутник", ф.617 РП-59	10	ОП					0,887							0
21	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Крыж")	ГПП 110/6кВ "Спутник", ф.630 РП-59	13	ОП					0,887							0
22	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Порт Автогаз")	ГПП 110/6кВ "Спутник" ф.614 РП-58	9	ОП						0,361						0
23	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Порт Автогаз")	ГПП 110/6кВ "Спутник" ф.621, РП-58	13	ОП						0,361						0
24	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ Топное)	ГПП 110/10кВ "Чайка" ф.1088 РП-25	1	ОП						0,290						0
25	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ Топное)	ГПП 110/10кВ "Чайка" ф.1086, РП-25	17	ОП						0,290						0
26	ООО "ОЗСК" (ЗКЦД-70)	ГПП 110/10кВ "Чайка" РП-9817, ф.1, ф.35 РП-1	4	ОП						1,251						0
27	ЗАО "ГОТХ"	ГПП 110/10кВ "Чайка" РП-9817 ф.1 РП-1	9	ОП						0,884						0
28	ЗАО "ГОТХ"	ГПП 110/10кВ "Чайка" РП-9817 ф.35 РП-1	22	ОП						0,884						0
29	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Бурнаковский", ул.Бурнаковская 51А)	ГПП 110/6кВ "Менжерская" ф.629 РП-116	2	ОП							0,400					0
30	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Бурнаковский", ул.Бурнаковская 51А)	ГПП 110/6кВ "Менжерская" ф.606 РП-116	18	ОП							0,400					0

31	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Буринковский 3" ул.Буринковская 103А)	ГПП 110/6кВ "Мещерская" ф.629 РП-116	7	ОП						0,309					0
32	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Буринковский 3" ул.Буринковская 103А)	ГПП 110/6кВ "Мещерская" ф.606 РП-116	15	ОП						0,309					0
33	ООО "УК Порт Уют НН" (ПЦ Порт Уют)	ГПП 110/6кВ "Мещерская" ф.629 РП-116	7	ОП						0,319					0
34	ООО "УК Порт Уют НН" (ПЦ Порт Уют)	ГПП 110/6кВ "Мещерская" ф.606, РП-116	15	ОП						0,319					0
35	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Газан")	ПС 110/10кВ Афонинская, РП-91	911	ОП							0,516				0
36	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ "Газан")	ПС 110/10кВ Афонинская, РП-91	9121	ОП							0,516				0
37	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ Верхнелесеческий)	ГПП 110/10кВ "Старт", ф.1001 РП-201	2	ОП							0,336				0
38	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ Верхнелесеческий)	ГПП 110/10кВ "Старт", 1016, РП-201	18	ОП							0,336				0
39	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ Козабли)	ГПП 110/10кВ "ЗКПД" ф.1025 РП-122	1	ОП								0,327			0
40	ООО "УК Спектр-НН" (ПЦ Козабли)	ГПП 110/10кВ "ЗКПД" 1026, РП-122	17	ОП								0,327			0
41	ООО "АвтоГрафф"	ГПП 110/6кВ "Сокогород", ф.605 РП-14(93)	145	ОП									0,285		0
42	НРООП "БЛАСТ"	ГПП 110/6кВ "Сокогород", ф.632 РП-14(93)	144	ОП									0,293		0
															-
Всего очередям нарастающим итогом :					до 5 минут, том числе:	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	-
					с использованием дистанционн ого управления (далее - ДУ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					постоянным оперативны м персоналом (далее - ОП)	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	-
					до 20 минут, в том числе:	0,00	2,45	5,69	8,20	12,52	14,57	16,28	16,93	17,51	-
					ДУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ОП	0,00	2,45	5,69	8,20	12,52	14,57	16,28	16,93	17,51	-
					Всего, в том числе:	12,42	14,87	18,11	20,62	24,94	26,99	28,70	29,35	29,93	-
					ДУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ОП	12,42	14,87	18,11	20,62	24,94	26,99	28,70	29,35	29,93	-
					персоналом с дежурством на дому (далее - ДД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					персоналом оперативно-выездной бригады (далее - ОБВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

1. Сокращения используемые в колонке 5: ДУ - с использованием дистанционного управления; ОП - постоянным оперативным персоналом объекта электроэнергетики, в т.ч. персоналом потребителя.
2. В графике временного отключения потребления указано время отключения фидера с момента отдачи команды диспетчером производственного отделения филиала «Нижевоэнерго» на ввод в действие ГВО.
3. При невыполнении потребителем команды (распоряжения) о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
4. При введении графиков аварийного ограничения автоматический перевод электроснабжения отключаемой (ограничиваемой) нагрузки потребления на другие центры питания не допускается, за исключением перевода нагрузки на электроснабжение от автономных резервных источников питания.

Технический директор



 Д.А. Пигалов