

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2024 год

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения															Показатели надежности теплоснабжения									
№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование теплоснабжающей организации	Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Объем натурального топлива фактически использованной для выработки тепловой энергии	Перевозной коэффициент натурального топлива в условное	Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителям с учетом собственного потребления	Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии потребителям по тепловым сетям	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжающей к материальной характеристике участков тепловой сети на их длину)	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжающей в результате нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжающей в результате нарушений на тепловых сетях *	Протяженность тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжающей в результате нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжающей в результате нарушений на источниках тепловой энергии *	Величина установленной мощности источника тепловой энергии									
			кг/у.т/Гкал	тыс. куб. м (тонн, куб. м)												Гкал	Гкал	Гкал/м2	м2	шт./км	шт.	км	шт./Гкал/час	шт.
			кг/у.т/Гкал	тыс. куб. м (тонн, куб. м)			Гкал	Гкал	Гкал/м2	м2	шт./км	шт.	км	шт./Гкал/час	шт.	Гкал/час								
1	г. Н.Новгород	Котельная Боминца №37, п.Н.Дзержин, 13 линии 33	149,516	10,700		1,1698	83,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,024								
2	г.Н.Новгород	Котельная МПТУ "Инфекционная больница №23"	148,95	80,438		1,1698	540,04	16,64	0	0	0	0	0	0	0	0,3								
		Итого	149,233	91,138		1,1698	623,87	16,64	0	0	0	0	0	0	0	0,324								

* количество прекращений подачи тепловой энергии необходимо указать согласно записям в журналах учета нарушений подачи тепловой энергии

Заместитель технического директора

А. С. Корона