

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2025 год АО "ЭСК"

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование теплоснабжающей организации	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения							Показатели надежности теплоснабжения						
			Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии	Объем натурального топлива фактически использованного для выработки тепловой энергии	Переходной коэффициент натурального топлива в условное топливо в условиях учета собственного потребления	Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителям с учетом собственного потребления	Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии, отпущенной по тепловым сетям	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, отпущенной к материальной характеристике тепловой сети	Материальная характеристика тепловой сети, (сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину)	Количество прерываний подачи тепловой энергии, технологических нарушений на тепловых сетях на 1 тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, технологических нарушений в результате технологических нарушений на тепловых сетях *	Протяженность тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, технологических нарушений в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, технологических нарушений в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, технологических нарушений в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 тепловых сетей *	Величина установленной мощности источника тепловой энергии
			кг.уг./Гкал	тыс.куб.м (тонн, куб.м)		Гкал	Гкал	Гкал/м2	м2	шт./км	шт	км	шт./Гкал/час	шт.	шт.	Гкал/час
1	г.Н.Новгород	Котельная №37, линия 13-я	147,4	9,979	1,167	78,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,024
2	г.Н.Новгород	Котельная МЦПУ "Индес" больницы №23*, пр.Ильича, 54	137,65	61,807	1,167	508,17	9,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,301
		итого	142,25	71,786	1,167	586,39	9,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,325

* количество прерываний подачи тепловой энергии необходимо указать согласно письмом в журналы учета нарушений учета тепловой энергии

Заместитель технического директора

А.С.Королев

