



**Акционерное общество
«Энергосетевая Компания»**

Юридический адрес:

603004, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 114А

Почтовый адрес:

603950, г. Н.Новгород, пр. Ленина, 111, офис 214

тел: +7(831) 260-16-48

факс: +7(831) 290-86-30

e-mail: office@esk-nnov.ru

<http://esk-nnov.ru/>

ИНН 5262054490

КПП 525601001

ОГРН 1025203742244

Исх. №

2388 от 2906 dd dv

на № МР7-ННЭ/13-39/6450 от 08.06.2026

О контрольном замере нагрузок 17.06.2026

Исполняющему обязанности
первого заместителя директора –
главного инженера
филиала ПАО «Россети Центр и
Приволжье» - «Нижновэнерго»
Пехотину В.Л.

Info@nn.mrsk-cp.ru

Berezina.OA@nn.mrsk-cp.ru

Направляю Вам результаты контрольного замера электрических нагрузок, проведенного 17.06.2026 по присоединениям и энергопринимающим устройствам сетевой компании АО «Энергосетевая Компания».

Приложение:

1. Таблица нагрузок вводов подстанций 110/35/6 кВ на 2л. в 1экз.;
2. Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности) на 29л. в 1экз.;
3. Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ на 3л. в 1экз.;
4. Сводные таблицы нагрузок по точкам отдачи электрической энергии (мощности) на 10л. в 1экз.

С уважением,

Заместитель генерального директора –
технический директор

Д.А. Пигалов

Хрялова С.А.
260-16-48 доб. 1061

10:00:00			11:00:00			12:00:00			13:00:00			14:00:00			15:00:00			16:00:00			17:00:00			18:00:00			19:00:00			20:00:00			21:00:00			22:00:00			23:00:00		
P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A	P. Mdr	Q. Mdr	L.A			
U. eB			U. eB			U. eB			U. eB			U. eB			U. eB			U. eB			U. eB			U. eB			U. eB			U. eB			U. eB			U. eB					
Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ			Положение РПН, ПЕВ		
5.349	2.209	30	5.061	2.069	29	4.591	1.916	26	5.196	2.207	30	5.189	2.217	30	4.926	2.219	28	3.437	1.587	20	1.182	0.850	8	1.030	0.868	7	1.021	0.886	7	0.933	0.807	7	0.933	0.807	7	0.827	0.726	6	0.747	0.720	5
5.296	2.188	540	5.011	2.048	420	4.546	1.897	490	5.144	2.185	500	5.137	2.225	420	4.877	2.197	430	3.403	1.571	180	1.170	0.881	80	1.020	0.819	80	1.010	0.877	50	0.946	0.829	50	0.924	0.799	50	0.818	0.719	50	0.739	0.713	50
10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10			10		
4.464	2.510	27	4.295	2.233	25	3.784	1.786	22	4.454	2.808	28	4.629	2.795	28	4.524	2.831	28	2.969	1.984	19	1.252	1.319	11	1.332	1.357	11	1.420	1.257	10	1.242	1.182	9	1.180	1.194	9	1.096	1.149	8	0.860	0.809	7
110			110			110			110			110			110			110			110			110			110			110			110			110			110		
4.420	2.485	470	4.253	2.210	350	3.746	1.769	470	4.410	2.780	520	4.583	2.767	490	4.480	2.803	440	2.940	1.964	180	1.510	1.366	180	1.517	1.344	150	1.406	1.244	100	1.230	1.170	80	1.169	1.182	80	1.085	1.138	50	0.860	0.810	50
0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0
0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0
15.583	6.614	94	16.414	5.480	91	16.417	5.469	91	16.653	6.491	94	16.447	5.944	92	15.771	5.901	87	14.505	4.784	80	13.877	5.139	78	13.680	5.046	77	13.921	4.652	77	14.011	4.562	77	13.264	4.201	73	12.200	3.878	68	11.577	3.921	64
10.642	3.326	1.073	10.673	2.617	1.058	10.618	2.861	1.058	10.469	3.257	1.055	10.447	2.908	1.046	10.169	2.719	1.013	9.206	2.282	913	8.741	2.166	873	7.613	2.686	777	7.994	2.546	808	8.040	2.446	809	6.991	2.047	701	6.331	1.867	635	5.911	1.908	598
5.777	3.223	637	5.578	2.779	600	5.666	2.514	598	6.019	3.170	655	5.837	2.887	627	5.446	2.232	566	5.155	2.415	549	4.999	2.662	545	5.940	2.310	614	5.780	2.050	591	5.832	2.071	596	6.142	2.112	625	5.837	1.973	593	5.551	1.973	567
0.019	0.070	7	0.019	0.070	7	0.020	0.071	7	0.020	0.071	7	0.020	0.071	7	0.019	0.072	7	0.020	0.073	7	0.020	0.073	7	0.020	0.073	7	0.020	0.073	7	0.020	0.073	7	0.020	0.073	7	0.020	0.073	7	0.020	0.073	7
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901	0.194	89	0.919	0.206	91	0.915	0.212	90	0.836	0.212	89	0.885	0.224	88	0.903	0.229	90	0.898	0.231	89	0.904	0.235	90	0.875	0.216	86	0.866	0.215	86	0.853	0.210	85	0.777	0.206	77
0.885	0.170	84	0.858	0.189	88	0.901																																			

Часы	РП4 яч. №2	РП4 яч. №4	РП4 яч. №5	РП4 яч. №8	РП4 яч. №9	РП4 яч. №10	РП4 яч. №11	РП4 яч. №12	РП4 яч. №13	РП4 яч. №14	РП4 яч. №15	РП4 яч. №17	РП4 яч. №20	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите й	
														по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2				
0:00:00	0,0876	0,0101	0,1747	0,0054	0,1544	0,0534	0	0,2218	0,0000	0,3278	0,1326	0,1516	0,0000	13	14	15	16	17	18	19
1:00:00	0,0782	0,0101	0,1684	0,0058	0,1373	0,0503	0	0,2095	0,0000	0,2914	0,1208	0,1405	0,0000				1,3194	1,3194		1,3194
2:00:00	0,0714	0,0098	0,1602	0,0054	0,1188	0,0474	0	0,2920	0,0000	0,2656	0,1134	0,1327	0,0000				1,2122	1,2122		1,2122
3:00:00	0,0619	0,0098	0,1530	0,0044	0,1148	0,0407	0	0,3454	0,0000	0,2530	0,1066	0,1284	0,0000				1,2167	1,2167		1,2167
4:00:00	0,0662	0,0098	0,1784	0,0049	0,1163	0,0404	0	0,3340	0,0000	0,2677	0,1088	0,1327	0,0000				1,2180	1,2180		1,2180
5:00:00	0,0707	0,0107	0,2011	0,0050	0,1386	0,0389	0	0,3833	0,0000	0,3316	0,1246	0,1570	0,0000				1,2593	1,2593		1,2593
6:00:00	0,0793	0,0109	0,2147	0,0055	0,1544	0,0438	0	0,4034	0,0000	0,3508	0,1458	0,1632	0,0000				1,4614	1,4614		1,4614
7:00:00	0,0818	0,0113	0,2270	0,0058	0,1636	0,0503	0	0,4231	0,0000	0,3769	0,1469	0,1878	0,0000				1,5718	1,5718		1,5718
8:00:00	0,0942	0,0121	0,2606	0,0071	0,1687	0,0635	0	0,4607	0,0000	0,3766	0,1516	0,2051	0,0000				1,6745	1,6745		1,6745
9:00:00	0,0968	0,0127	0,2714	0,0074	0,1732	0,0640	0	0,5161	0,0000	0,4198	0,1680	0,2120	0,0000				1,8001	1,8001		1,8001
10:00:00	0,1022	0,0123	0,2774	0,0130	0,1709	0,0673	0	0,5292	0,0000	0,4166	0,1657	0,2116	0,0000				1,9415	1,9415		1,9415
11:00:00	0,1092	0,0128	0,2831	0,0095	0,1684	0,0686	0	0,5390	0,0000	0,4192	0,1642	0,2219	0,0000				1,9663	1,9663		1,9663
12:00:00	0,1072	0,0125	0,2761	0,0114	0,1711	0,0701	0	0,5298	0,0000	0,4010	0,1679	0,2269	0,0000				1,9958	1,9958		1,9958
13:00:00	0,1099	0,0130	0,2794	0,0124	0,1717	0,0676	0	0,5314	0,0000	0,4165	0,1741	0,2278	0,0000				1,9741	1,9741		1,9741
14:00:00	0,1094	0,0134	0,2702	0,0131	0,1702	0,0689	0	0,5244	0,0000	0,4151	0,1674	0,2184	0,0000				2,0036	2,0036		2,0036
15:00:00	0,1103	0,0130	0,2630	0,0110	0,1907	0,0704	0	0,5360	0,0000	0,4082	0,1582	0,2245	0,0000				1,9705	1,9705		1,9705
16:00:00	0,1152	0,0125	0,2725	0,0139	0,1984	0,0698	0	0,5557	0,0000	0,4178	0,1762	0,2443	0,0000				1,9854	1,9854		1,9854
17:00:00	0,1244	0,0125	0,2815	0,0119	0,2064	0,0668	0	0,5459	0,0000	0,4171	0,1895	0,2491	0,0000				2,0764	2,0764		2,0764
18:00:00	0,1355	0,0122	0,2806	0,0131	0,2164	0,0772	0	0,6140	0,0000	0,4276	0,1903	0,2560	0,0000				2,1052	2,1052		2,1052
19:00:00	0,1292	0,0114	0,2777	0,0112	0,2280	0,0853	0	0,5836	0,0000	0,4403	0,1855	0,2574	0,0000				2,2227	2,2227		2,2227
20:00:00	0,1250	0,0110	0,2598	0,0126	0,2359	0,0854	0	0,5681	0,0000	0,4480	0,1916	0,2558	0,0000				2,2096	2,2096		2,2096
21:00:00	0,1288	0,0110	0,2572	0,0103	0,2357	0,1475	0	0,5588	0,0000	0,4633	0,2003	0,2405	0,0000				2,1933	2,1933		2,1933
22:00:00	0,1212	0,0107	0,2346	0,0089	0,2230	0,1141	0	0,4963	0,0000	0,4091	0,1774	0,2064	0,0000				2,2533	2,2533		2,2533
23:00:00	0,1010	0,0104	0,2071	0,0083	0,1862	0,0554	0	0,4105	0,0000	0,3520	0,1534	0,1728	0,0000				2,0017	2,0017		2,0017
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	2,4169	0,2758	5,7299	0,2172	4,2130	1,6072	0,0000	11,1120	0,0000	9,1128	3,7806	4,8244	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,2896	43,2896	0,0000	43,2896

Часы	PI5 яч. №1	PI5 яч. №3	PI5 яч. №13	PI5 яч. №15	PI5 яч. №17	PI5 яч. №6	PI5 яч. №25 (с учетом ТП 795)	PI5 яч. №12	PI5 яч. №27	PI5 яч. №29	PI5 яч. №31	PI5 яч. №35	итого				Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите лей
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0:00:00	0	0,1834	0	0,1836	0,3906	0,1836	0,0307	0,0668	0,0223	0,0396	0,0261	0,1757							
1:00:00	0	0,1706	0	0,1668	0,3612	0,1668	0,0275	0,0628	0,0226	0,0421	0,0281	0,1199				1,3024	1,3024		1,3024
2:00:00	0	0,1546	0	0,1534	0,3358	0,1534	0,0259	0,0529	0,0221	0,0407	0,0176	0,1094				1,1684	1,1684		1,1684
3:00:00	0	0,1481	0	0,1450	0,3306	0,1450	0,0248	0,0486	0,0233	0,0428	0,0155	0,1039				1,0658	1,0658		1,0658
4:00:00	0	0,1467	0	0,1447	0,3376	0,1447	0,0260	0,0479	0,0218	0,0410	0,0148	0,1171				1,0424	1,0424		1,0424
5:00:00	0	0,1647	0	0,1709	0,3587	0,1709	0,0311	0,0529	0,0199	0,0410	0,0148	0,1337				1,1585	1,1585		1,1585
6:00:00	0	0,1825	0	0,1951	0,3542	0,1951	0,0344	0,0594	0,0208	0,0500	0,0151	0,1562				1,2630	1,2630		1,2630
7:00:00	0	0,2142	0	0,2381	0,4087	0,2381	0,0374	0,0655	0,0276	0,0695	0,0549	0,1892				1,5433	1,5433		1,5433
8:00:00	0	0,2497	0	0,2767	0,4849	0,2767	0,0412	0,0715	0,0343	0,0968	0,0535	0,2539				1,8392	1,8392		1,8392
9:00:00	0	0,2758	0	0,2959	0,4876	0,2959	0,0448	0,0796	0,0416	0,1166	0,0526	0,2932				1,9835	1,9835		1,9835
10:00:00	0	0,2840	0	0,3060	0,4830	0,3060	0,0442	0,0844	0,0613	0,1156	0,0596	0,2899				2,0340	2,0340		2,0340
11:00:00	0	0,2806	0	0,3050	0,4918	0,3050	0,0434	0,0869	0,0590	0,1134	0,0599	0,2785				2,0237	2,0237		2,0237
12:00:00	0	0,2790	0	0,3012	0,4652	0,3012	0,0445	0,0860	0,0558	0,1174	0,0538	0,3121				2,0163	2,0163		2,0163
13:00:00	0	0,2864	0	0,3031	0,5255	0,3031	0,0440	0,0896	0,0582	0,1206	0,0574	0,2584				2,0464	2,0464		2,0464
14:00:00	0	0,2974	0	0,2940	0,5234	0,2940	0,0448	0,0952	0,0577	0,1192	0,0580	0,2574				2,0410	2,0410		2,0410
15:00:00	0	0,3091	0	0,2928	0,5444	0,2928	0,0428	0,0958	0,0574	0,1184	0,0594	0,2550				2,0679	2,0679		2,0679
16:00:00	0	0,3031	0	0,3002	0,5186	0,3002	0,0449	0,0947	0,0576	0,1224	0,0630	0,2330				2,0378	2,0378		2,0378
17:00:00	0	0,3006	0	0,2830	0,4902	0,2830	0,0454	0,0925	0,0562	0,1246	0,0612	0,2093				1,9458	1,9458		1,9458
18:00:00	0	0,3008	0	0,2530	0,4783	0,2530	0,0442	0,0967	0,0466	0,1228	0,0610	0,1740				1,8302	1,8302		1,8302
19:00:00	0	0,2950	0	0,2438	0,4740	0,2438	0,0449	0,0925	0,0480	0,1224	0,0628	0,1643				1,7916	1,7916		1,7916
20:00:00	0	0,2898	0	0,2309	0,5058	0,2309	0,0419	0,0886	0,0431	0,1015	0,0574	0,1468				1,7366	1,7366		1,7366
21:00:00	0	0,2765	0	0,2333	0,4847	0,2333	0,0413	0,0905	0,0422	0,0587	0,0589	0,1454				1,6648	1,6648		1,6648
22:00:00	0	0,2461	0	0,2268	0,4339	0,2268	0,0396	0,0830	0,0239	0,0400	0,0605	0,1378				1,5182	1,5182		1,5182
23:00:00	0	0,2149	0	0,2006	0,4080	0,2006	0,0348	0,0745	0,0242	0,0353	0,0315	0,1308				1,3553	1,3553		1,3553
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0000	5,8536	0,0000	5,7439	10,6768	5,7439	0,9245	1,8589	0,9475	2,0124	1,0973	4,6450	0,0000	0,0000	0,0000	39,5037	39,5037	0,0000	39,5037

Часы	РПб яч. №3	РПб яч. №7	РПб яч. №9	РПб яч. №13	РПб яч. №15	РПб яч. №4	РПб яч. №6	РПб яч. №8	РПб яч. №10	РПб яч. №12	РПб яч. №14	РПб яч. №16	Итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без учетом сторонних потребите лей
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00	0,2880	0,2160	0,0000	0,1080	0,2040	0,2160	0,0000	0,0120	0,0000	0,0000	0,0000	0,1800	13	14	15	16	17	18
1:00:00	0,2640	0,1920	0,0000	0,1080	0,1800	0,2160	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,1560			1,2240	1,2240		1,2240
2:00:00	0,2400	0,1920	0,0000	0,0960	0,1800	0,1680	0,0000	0,0120	0,0000	0,0000	0,0000	0,1440			1,1400	1,1400		1,1400
3:00:00	0,2160	0,1680	0,0000	0,0960	0,1800	0,1920	0,0000	0,0120	0,0000	0,0000	0,0000	0,1440			1,0320	1,0320		1,0320
4:00:00	0,2400	0,1680	0,0000	0,1080	0,1800	0,1920	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,1440			1,0080	1,0080		1,0080
5:00:00	0,2640	0,1920	0,0000	0,1200	0,2040	0,1920	0,0000	0,0120	0,0000	0,0000	0,0000	0,1560			1,0560	1,0560		1,0560
6:00:00	0,2880	0,2160	0,0000	0,1320	0,2280	0,2400	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,1800			1,1400	1,1400		1,1400
7:00:00	0,2880	0,2160	0,0000	0,1440	0,2400	0,2880	0,0000	0,0120	0,0000	0,0000	0,0000	0,1920			1,3080	1,3080		1,3080
8:00:00	0,3120	0,2400	0,0000	0,1560	0,2880	0,3840	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2040			1,3800	1,3800		1,3800
9:00:00	0,3360	0,2160	0,0000	0,1560	0,2760	0,4320	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2400			1,6080	1,6080		1,6080
10:00:00	0,3360	0,2400	0,0000	0,1680	0,3000	0,5040	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2400			1,8120	1,8120		1,8120
11:00:00	0,3360	0,2160	0,0000	0,1560	0,3120	0,4800	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2520			1,7640	1,7640		1,7640
12:00:00	0,3600	0,2400	0,0000	0,1560	0,3120	0,4800	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2520			1,8240	1,8240		1,8240
13:00:00	0,3600	0,2400	0,0000	0,1680	0,3000	0,5040	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2520			1,8480	1,8480		1,8480
14:00:00	0,3600	0,2160	0,0000	0,1560	0,2880	0,5040	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2520			1,8000	1,8000		1,8000
15:00:00	0,3600	0,2400	0,0000	0,1680	0,3120	0,4800	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2640			1,8480	1,8480		1,8480
16:00:00	0,3840	0,2400	0,0000	0,1680	0,3120	0,5040	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2760			1,9080	1,9080		1,9080
17:00:00	0,3840	0,2400	0,0000	0,1680	0,3240	0,5040	0,0000	0,0360	0,0000	0,0000	0,0000	0,2880			1,9200	1,9200		1,9200
18:00:00	0,4080	0,2640	0,0000	0,1680	0,3480	0,4800	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2880			1,9920	1,9920		1,9920
19:00:00	0,4080	0,2640	0,0000	0,1680	0,3000	0,5040	0,0000	0,0360	0,0000	0,0000	0,0000	0,2880			1,9560	1,9560		1,9560
20:00:00	0,3840	0,2640	0,0000	0,1800	0,2640	0,4320	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2880			1,8480	1,8480		1,8480
21:00:00	0,4080	0,2880	0,0000	0,1800	0,2760	0,3120	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2640			1,7520	1,7520		1,7520
22:00:00	0,3600	0,2640	0,0000	0,1440	0,2520	0,3120	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2520			1,6080	1,6080		1,6080
23:00:00	0,3360	0,2400	0,0000	0,1320	0,2400	0,2640	0,0000	0,0240	0,0000	0,0000	0,0000	0,2040			1,4400	1,4400		1,4400
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	7,9200	5,4720	0,0000	3,5040	6,3000	8,7840	0,0000	0,5400	0,0000	0,0000	0,0000	5,3760	0,0000	0,0000	37,8960	37,8960	0,0000	37,8960

Часы	РП7 яч. №3	РП7 яч. №4	РП7 яч. №5	РП7 яч. №6	РП7 яч. №7	РП7 яч. №9	РП7 яч. №10							ИТОГО			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите ля
														по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0:00:00	0,0000	0,3360	0,2640	0,0000	0,3840	0,2160	0,2160	0,2160								1,4160		1,4160	
1:00:00	0,0000	0,3120	0,2160	0,0000	0,3360	0,1920	0,1920	0,1920								1,2480		1,2480	
2:00:00	0,0000	0,2640	0,2160	0,0000	0,3120	0,1920	0,1920	0,1920								1,1760		1,1760	
3:00:00	0,0000	0,2640	0,2160	0,0000	0,3120	0,1680	0,1680	0,1680								1,1280		1,1280	
4:00:00	0,0000	0,3120	0,2160	0,0000	0,3120	0,1680	0,1680	0,1680								1,1760		1,1760	
5:00:00	0,0000	0,3120	0,2400	0,0000	0,3600	0,1920	0,1920	0,1920								1,2960		1,2960	
6:00:00	0,0000	0,3600	0,2400	0,0000	0,4080	0,2160	0,2160	0,2160								1,4400		1,4400	
7:00:00	0,0000	0,3840	0,2880	0,0000	0,4320	0,2400	0,2400	0,2400								1,5840		1,5840	
8:00:00	0,0000	0,4320	0,2880	0,0000	0,4560	0,2400	0,2880	0,2880								1,7040		1,7040	
9:00:00	0,0000	0,4560	0,3360	0,0000	0,5040	0,2400	0,3600	0,3600								1,8960		1,8960	
10:00:00	0,0000	0,4560	0,3600	0,0000	0,5520	0,2640	0,3840	0,3840								2,0160		2,0160	
11:00:00	0,0000	0,4560	0,3360	0,0000	0,5280	0,2640	0,3840	0,3840								1,9680		1,9680	
12:00:00	0,0000	0,4560	0,3600	0,0000	0,5520	0,2880	0,3840	0,3840								2,0400		2,0400	
13:00:00	0,0000	0,4800	0,3600	0,0000	0,5280	0,2400	0,3840	0,3840								1,9680		1,9680	
14:00:00	0,0000	0,4320	0,3600	0,0000	0,5520	0,2400	0,3840	0,3840								1,9920		1,9920	
15:00:00	0,0000	0,4560	0,3840	0,0000	0,5280	0,2640	0,4080	0,4080								1,9680		1,9680	
16:00:00	0,0000	0,4800	0,3840	0,0000	0,5520	0,2880	0,4320	0,4320								2,0400		2,0400	
17:00:00	0,0000	0,5040	0,4080	0,0000	0,5520	0,3120	0,4320	0,4320								2,1360		2,1360	
18:00:00	0,0000	0,5280	0,4080	0,0000	0,5760	0,2880	0,4560	0,4560								2,2080		2,2080	
19:00:00	0,0000	0,5280	0,4320	0,0000	0,5760	0,3120	0,4320	0,4320								2,2560		2,2560	
20:00:00	0,0000	0,5280	0,4080	0,0000	0,5520	0,3120	0,4080	0,4080								2,2800		2,2800	
21:00:00	0,0000	0,5280	0,4080	0,0000	0,5760	0,3120	0,3120	0,3120								2,2080		2,2080	
22:00:00	0,0000	0,4560	0,3600	0,0000	0,4800	0,2880	0,2880	0,2880								2,1360		2,1360	
23:00:00	0,0000	0,3840	0,3360	0,0000	0,4080	0,2160	0,2640	0,2640								1,8720		1,8720	
23:00:00	0,0000	0,3840	0,3360	0,0000	0,4080	0,2160	0,2640	0,2640								1,6080		1,6080	
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0000	10,1040	7,8240	0,0000	11,3280	5,9520	7,5840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42,7920	42,7920	0,0000	42,7920	

Часы	РП8 яч. №7	РП8 яч. №8	РП8 яч. №9	РП8 яч. №10	РП8 яч. №11	РП8 яч. №12	РП8 яч. №15						Итого			Итого, с учетом сторонних потребите лей	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите лей
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0:00:00	0,1680	0,7680	0,2400	0,0000	0,0000	0,2520	0,0000								1,4280	1,4280		1,4280
1:00:00	0,1680	0,6960	0,2160	0,0000	0,0000	0,2160	0,0000								1,2960	1,2960		1,2960
2:00:00	0,1440	0,5760	0,2160	0,0000	0,0000	0,1800	0,0000								1,1160	1,1160		1,1160
3:00:00	0,1440	0,5040	0,1920	0,0000	0,0000	0,1980	0,0000								1,0380	1,0380		1,0380
4:00:00	0,1680	0,4560	0,1920	0,0000	0,0000	0,2160	0,0000								1,0320	1,0320		1,0320
5:00:00	0,1920	0,4320	0,2400	0,0000	0,0000	0,2340	0,0000								1,0980	1,0980		1,0980
6:00:00	0,2160	0,3840	0,2640	0,0000	0,0000	0,2520	0,0000								1,1160	1,1160		1,1160
7:00:00	0,2400	0,4080	0,2880	0,0000	0,0000	0,2520	0,0000								1,1880	1,1880		1,1880
8:00:00	0,2640	0,4560	0,2880	0,0000	0,0000	0,2880	0,0000								1,2960	1,2960		1,2960
9:00:00	0,2640	0,5040	0,3360	0,0000	0,0000	0,3060	0,0000								1,4100	1,4100		1,4100
10:00:00	0,2640	0,5280	0,3120	0,0000	0,0000	0,2880	0,0000								1,3920	1,3920		1,3920
11:00:00	0,2880	0,5280	0,3120	0,0000	0,0000	0,3060	0,0000								1,4340	1,4340		1,4340
12:00:00	0,2640	0,5520	0,3360	0,0000	0,0000	0,3240	0,0000								1,4760	1,4760		1,4760
13:00:00	0,2880	0,5760	0,3120	0,0000	0,0000	0,3240	0,0000								1,5000	1,5000		1,5000
14:00:00	0,2400	0,5760	0,3120	0,0000	0,0000	0,3240	0,0000								1,4520	1,4520		1,4520
15:00:00	0,2400	0,6000	0,3360	0,0000	0,0000	0,3060	0,0000								1,4820	1,4820		1,4820
16:00:00	0,2640	0,6000	0,3360	0,0000	0,0000	0,3600	0,0000								1,5600	1,5600		1,5600
17:00:00	0,2640	0,6000	0,3360	0,0000	0,0000	0,3420	0,0000								1,5420	1,5420		1,5420
18:00:00	0,2640	0,6240	0,3360	0,0000	0,0000	0,3780	0,0000								1,6020	1,6020		1,6020
19:00:00	0,2400	0,6240	0,3360	0,0000	0,0000	0,3780	0,0000								1,5780	1,5780		1,5780
20:00:00	0,2640	0,6720	0,3360	0,0000	0,0000	0,3780	0,0000								1,6500	1,6500		1,6500
21:00:00	0,2640	0,7200	0,3360	0,0000	0,0000	0,3780	0,0000								1,6980	1,6980		1,6980
22:00:00	0,2160	0,7680	0,3120	0,0000	0,0000	0,3420	0,0000								1,6380	1,6380		1,6380
23:00:00	0,1920	0,7680	0,2640	0,0000	0,0000	0,2700	0,0000								1,4940	1,4940		1,4940
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	5,5200	13,9200	6,9840	0,0000	0,0000	7,0920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,5160	33,5160	0,0000	33,5160

Часы	РП9 яч. №2	РП9 яч. №3	РП9 яч. №5	РП9 яч. №6	РП9 яч. №7	РП9 яч. №9	РП9 яч. №10	РП9 яч. №12	9	10	11	12	Итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите лей
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0:00:00	0,0000	0,5188	0,0473	0,0000	0,2304	0,1759	0,0466	0,0715							1,0904	1,0904		1,0904
1:00:00	0,0000	0,4784	0,0437	0,0000	0,2194	0,1601	0,0446	0,0646							1,0108	1,0108		1,0108
2:00:00	0,0000	0,4367	0,0401	0,0000	0,2258	0,1423	0,0432	0,0590							0,9472	0,9472		0,9472
3:00:00	0,0000	0,4050	0,0386	0,0000	0,1865	0,1385	0,0425	0,0574							0,8684	0,8684		0,8684
4:00:00	0,0000	0,4126	0,0391	0,0000	0,1826	0,1409	0,0439	0,0588							0,8779	0,8779		0,8779
5:00:00	0,0000	0,4576	0,0430	0,0000	0,1980	0,1447	0,0478	0,0658							0,9568	0,9568		0,9568
6:00:00	0,0000	0,4975	0,0458	0,0000	0,2290	0,1651	0,0590	0,0742							1,0706	1,0706		1,0706
7:00:00	0,0000	0,5652	0,0480	0,0000	0,2489	0,1920	0,0607	0,0763							1,1911	1,1911		1,1911
8:00:00	0,0000	0,6642	0,0521	0,0000	0,2983	0,2297	0,0653	0,0823							1,3919	1,3919		1,3919
9:00:00	0,0000	0,7243	0,0554	0,0000	0,3086	0,2525	0,0756	0,0876							1,5041	1,5041		1,5041
10:00:00	0,0000	0,7499	0,0581	0,0000	0,2990	0,2563	0,0773	0,0890							1,5296	1,5296		1,5296
11:00:00	0,0000	0,7610	0,0629	0,0000	0,2921	0,2602	0,0809	0,0883							1,5454	1,5454		1,5454
12:00:00	0,0000	0,7560	0,0641	0,0000	0,2767	0,2621	0,0794	0,0895							1,5278	1,5278		1,5278
13:00:00	0,0000	0,7628	0,0617	0,0000	0,3048	0,2614	0,0797	0,0876							1,5580	1,5580		1,5580
14:00:00	0,0000	0,7722	0,0619	0,0000	0,3154	0,2642	0,0782	0,0869							1,5788	1,5788		1,5788
15:00:00	0,0000	0,7708	0,0677	0,0000	0,2945	0,2669	0,0749	0,0898							1,5644	1,5644		1,5644
16:00:00	0,0000	0,7744	0,0694	0,0000	0,2971	0,2690	0,0754	0,0938							1,5791	1,5791		1,5791
17:00:00	0,0000	0,7690	0,0732	0,0000	0,3000	0,2681	0,0758	0,0986							1,5847	1,5847		1,5847
18:00:00	0,0000	0,7848	0,0725	0,0000	0,2966	0,2741	0,0758	0,1015							1,6054	1,6054		1,6054
19:00:00	0,0000	0,7801	0,0737	0,0000	0,2765	0,2659	0,0730	0,1025							1,5716	1,5716		1,5716
20:00:00	0,0000	0,7391	0,0722	0,0000	0,2693	0,2503	0,0686	0,1085							1,5080	1,5080		1,5080
21:00:00	0,0000	0,7438	0,0658	0,0000	0,3026	0,2494	0,0672	0,1070							1,5358	1,5358		1,5358
22:00:00	0,0000	0,6610	0,0595	0,0000	0,2765	0,2359	0,0602	0,0910							1,3841	1,3841		1,3841
23:00:00	0,0000	0,5814	0,0533	0,0000	0,2484	0,2062	0,0516	0,0821							1,2229	1,2229		1,2229
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0000	15,5664	1,3690	0,0000	6,3770	5,3316	1,5473	2,0136	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,2049	32,2049	0,0000	32,2049

Часы	РП10 яч. №1	РП10 яч. №5	РП10 яч. №7	РП10 яч. №9	РП10 яч. №11	РП10 яч. №10	РП10 яч. №12	РП10 яч. №14						итого			Итого, с учетом сторонних сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите я
														по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0:00:00	0,0945	0,0000	0,0437	0,1735	0,2060	0,1829	0,1127	0,0558							0,8691	0,8691		0,8691	
1:00:00	0,0896	0,0000	0,0425	0,1691	0,1872	0,1664	0,1084	0,0542							0,8174	0,8174		0,8174	
2:00:00	0,0876	0,0000	0,0382	0,1582	0,1678	0,1591	0,1172	0,0515							0,7795	0,7795		0,7795	
3:00:00	0,0880	0,0000	0,0353	0,1561	0,1606	0,1518	0,1067	0,0493							0,7478	0,7478		0,7478	
4:00:00	0,0919	0,0000	0,0372	0,1598	0,1723	0,1598	0,1038	0,0517							0,7766	0,7766		0,7766	
5:00:00	0,0962	0,0000	0,0425	0,1704	0,1912	0,1841	0,1105	0,0571							0,8520	0,8520		0,8520	
6:00:00	0,0977	0,0000	0,0458	0,2041	0,2402	0,1987	0,1312	0,0608							0,9786	0,9786		0,9786	
7:00:00	0,0982	0,0000	0,0514	0,2059	0,2527	0,2196	0,2071	0,0708							1,1057	1,1057		1,1057	
8:00:00	0,1016	0,0000	0,0742	0,2288	0,2653	0,2640	0,2627	0,0925							1,2891	1,2891		1,2891	
9:00:00	0,1144	0,0000	0,0862	0,2478	0,2693	0,2869	0,2972	0,1012							1,4030	1,4030		1,4030	
10:00:00	0,1140	0,0000	0,0874	0,2693	0,2773	0,3092	0,3692	0,1013							1,5277	1,5277		1,5277	
11:00:00	0,1044	0,0000	0,0869	0,2680	0,2680	0,3078	0,3808	0,1056							1,5214	1,5214		1,5214	
12:00:00	0,1092	0,0000	0,0878	0,2578	0,2624	0,3110	0,4232	0,1045							1,5560	1,5560		1,5560	
13:00:00	0,1087	0,0000	0,1015	0,2581	0,2587	0,3082	0,3760	0,1001							1,5113	1,5113		1,5113	
14:00:00	0,1086	0,0000	0,1020	0,2694	0,2623	0,2953	0,3014	0,1043							1,4434	1,4434		1,4434	
15:00:00	0,1226	0,0000	0,1106	0,2785	0,2626	0,3041	0,3175	0,1081							1,5040	1,5040		1,5040	
16:00:00	0,1313	0,0000	0,1068	0,2866	0,2622	0,3008	0,3131	0,1135							1,5143	1,5143		1,5143	
17:00:00	0,1327	0,0000	0,1039	0,2857	0,2796	0,3059	0,2578	0,1031							1,4687	1,4687		1,4687	
18:00:00	0,1390	0,0000	0,1099	0,2932	0,2932	0,3103	0,2426	0,0950							1,4832	1,4832		1,4832	
19:00:00	0,1391	0,0000	0,0941	0,2858	0,3122	0,2914	0,1607	0,0907							1,3740	1,3740		1,3740	
20:00:00	0,1371	0,0000	0,0787	0,2668	0,3126	0,2620	0,1282	0,0802							1,2655	1,2655		1,2655	
21:00:00	0,1306	0,0000	0,0713	0,2551	0,3118	0,2489	0,1290	0,0791							1,2257	1,2257		1,2257	
22:00:00	0,1101	0,0000	0,0631	0,2189	0,2858	0,2249	0,1280	0,0715							1,1024	1,1024		1,1024	
23:00:00	0,0971	0,0000	0,0571	0,1805	0,2348	0,1880	0,1272	0,0647							0,9495	0,9495		0,9495	
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	2,6442	0,0000	1,7580	5,5474	5,9962	5,9412	5,2122	1,9667	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,0658	29,0658	0,0000	29,0658	

Часы	РП11 яч. №1	РП11 яч. №5	РП11 яч. №7	РП11 яч. №8	РП11 яч. №9	РП11 яч. №10	РП11 яч. №11	РП11 яч. №12	РП11 яч. №14				итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите лей
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0:00:00	0,4676	0,1972	0,0000	0,0406	0,1944	0,0428	0,0000	0,0000	0,1157						1,0583	1,0583		1,0583
1:00:00	0,4385	0,1879	0,0000	0,0367	0,1812	0,0380	0,0000	0,0000	0,1032						0,9856	0,9856		0,9856
2:00:00	0,4057	0,1817	0,0000	0,0317	0,1609	0,0358	0,0000	0,0000	0,0943						0,9101	0,9101		0,9101
3:00:00	0,3971	0,1730	0,0000	0,0310	0,1627	0,0352	0,0000	0,0000	0,0914						0,8904	0,8904		0,8904
4:00:00	0,4021	0,1744	0,0000	0,0329	0,1662	0,0360	0,0000	0,0000	0,1106						0,9222	0,9222		0,9222
5:00:00	0,4453	0,1822	0,0000	0,0386	0,1978	0,0398	0,0000	0,0000	0,1244						1,0282	1,0282		1,0282
6:00:00	0,4838	0,1967	0,0000	0,0398	0,2171	0,0388	0,0000	0,0000	0,1362						1,1124	1,1124		1,1124
7:00:00	0,5296	0,2261	0,0000	0,0382	0,2281	0,0424	0,0000	0,0000	0,1375						1,2018	1,2018		1,2018
8:00:00	0,6224	0,3011	0,0000	0,0386	0,2454	0,0438	0,0000	0,0000	0,1483						1,3997	1,3997		1,3997
9:00:00	0,6617	0,3223	0,0000	0,0378	0,2596	0,0437	0,0000	0,0000	0,1498						1,4748	1,4748		1,4748
10:00:00	0,6494	0,3161	0,0000	0,0436	0,2471	0,0541	0,0000	0,0000	0,1502						1,4605	1,4605		1,4605
11:00:00	0,6556	0,3173	0,0000	0,0464	0,2527	0,0509	0,0000	0,0000	0,1541						1,4770	1,4770		1,4770
12:00:00	0,6682	0,3182	0,0000	0,0436	0,2605	0,0524	0,0000	0,0000	0,1555						1,4984	1,4984		1,4984
13:00:00	0,6757	0,3218	0,0000	0,0431	0,2642	0,0540	0,0000	0,0000	0,1442						1,5031	1,5031		1,5031
14:00:00	0,6527	0,3139	0,0000	0,0467	0,2462	0,0521	0,0000	0,0000	0,1360						1,4476	1,4476		1,4476
15:00:00	0,6638	0,3174	0,0000	0,0462	0,2509	0,0551	0,0000	0,0000	0,1434						1,4768	1,4768		1,4768
16:00:00	0,6772	0,3233	0,0000	0,0502	0,2531	0,0594	0,0000	0,0000	0,1478						1,5109	1,5109		1,5109
17:00:00	0,6865	0,3226	0,0000	0,0516	0,2653	0,0610	0,0000	0,0000	0,1570						1,5439	1,5439		1,5439
18:00:00	0,7236	0,3318	0,0000	0,0572	0,2846	0,0607	0,0000	0,0000	0,1594						1,6174	1,6174		1,6174
19:00:00	0,7247	0,3113	0,0000	0,0582	0,2986	0,0637	0,0000	0,0000	0,1700						1,6265	1,6265		1,6265
20:00:00	0,6757	0,2686	0,0000	0,0638	0,2896	0,0622	0,0000	0,0000	0,1687						1,5286	1,5286		1,5286
21:00:00	0,6736	0,2599	0,0000	0,0646	0,2928	0,0626	0,0000	0,0000	0,1694						1,5229	1,5229		1,5229
22:00:00	0,6073	0,2401	0,0000	0,0594	0,2609	0,0547	0,0000	0,0000	0,1462						1,3686	1,3686		1,3686
23:00:00	0,5285	0,2136	0,0000	0,0484	0,2222	0,0487	0,0000	0,0000	0,1266						1,1880	1,1880		1,1880
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	14,1163	6,3184	0,0000	1,0888	5,7022	1,1879	0,0000	0,0000	3,3401	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,7536	31,7536	0,0000	31,7536

Часы	РП12 яч. №3	РП12 яч. №7	РП12 яч. №8	РП12 яч. №9	РП12 яч. №10	РП12 яч. №11	РП12 яч. №15	РП12 яч. №16	РП12 яч. №17					Итого			Итого, с учетом сторонних сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите ля
														по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0:00:00	0,1440	0,1440	0,0480	0,0240	0,0000	0,0000	0,0360	0,1920	0,1440						0,7320	0,7320		0,7320	
1:00:00	0,1440	0,1320	0,0480	0,0240	0,0000	0,0000	0,0360	0,1920	0,1440						0,7200	0,7200		0,7200	
2:00:00	0,1320	0,1440	0,0480	0,0240	0,0000	0,0000	0,0240	0,1680	0,1320						0,6720	0,6720		0,6720	
3:00:00	0,1320	0,1440	0,0480	0,0480	0,0000	0,0000	0,0360	0,1680	0,1200						0,6960	0,6960		0,6960	
4:00:00	0,1320	0,1560	0,0480	0,0480	0,0000	0,0000	0,0480	0,1920	0,0960						0,7200	0,7200		0,7200	
5:00:00	0,1440	0,1560	0,0000	0,0960	0,0000	0,0000	0,0720	0,2160	0,1080						0,7920	0,7920		0,7920	
6:00:00	0,1560	0,1800	0,0480	0,0960	0,0000	0,0000	0,0600	0,2400	0,1080						0,8880	0,8880		0,8880	
7:00:00	0,1440	0,1680	0,0960	0,1200	0,0000	0,0000	0,0600	0,2400	0,1200						0,9480	0,9480		0,9480	
8:00:00	0,1560	0,2160	0,0480	0,1200	0,0000	0,0000	0,0600	0,2400	0,1200						0,9600	0,9600		0,9600	
9:00:00	0,1560	0,2520	0,0480	0,1680	0,0000	0,0000	0,0720	0,2640	0,1440						1,1040	1,1040		1,1040	
10:00:00	0,1680	0,2400	0,0480	0,1440	0,0000	0,0000	0,0720	0,2400	0,1680						1,0800	1,0800		1,0800	
11:00:00	0,1800	0,2640	0,0480	0,1440	0,0000	0,0000	0,0720	0,2400	0,1800						1,1280	1,1280		1,1280	
12:00:00	0,1680	0,2400	0,0480	0,1440	0,0000	0,0000	0,0720	0,2400	0,1800						1,0920	1,0920		1,0920	
13:00:00	0,1800	0,2520	0,0480	0,0720	0,0000	0,0000	0,0600	0,2400	0,1560						1,0080	1,0080		1,0080	
14:00:00	0,1800	0,2400	0,0480	0,0960	0,0000	0,0000	0,0480	0,2400	0,1680						1,0200	1,0200		1,0200	
15:00:00	0,1800	0,2520	0,0960	0,0480	0,0000	0,0000	0,0600	0,2400	0,1800						1,0560	1,0560		1,0560	
16:00:00	0,1920	0,2400	0,0480	0,0720	0,0000	0,0000	0,0600	0,2400	0,1800						1,0320	1,0320		1,0320	
17:00:00	0,2040	0,2400	0,0480	0,0480	0,0000	0,0000	0,0600	0,2880	0,2040						1,0920	1,0920		1,0920	
18:00:00	0,2160	0,2400	0,0960	0,0240	0,0000	0,0000	0,0600	0,2880	0,1920						1,1160	1,1160		1,1160	
19:00:00	0,2280	0,2400	0,0480	0,0480	0,0000	0,0000	0,0600	0,2880	0,1920						1,1040	1,1040		1,1040	
20:00:00	0,2040	0,2160	0,0960	0,0240	0,0000	0,0000	0,0480	0,3120	0,1800						1,0800	1,0800		1,0800	
21:00:00	0,2040	0,2160	0,0480	0,0240	0,0000	0,0000	0,0480	0,2880	0,1800						1,0080	1,0080		1,0080	
22:00:00	0,2040	0,1800	0,0480	0,0240	0,0000	0,0000	0,0360	0,2880	0,1680						0,9480	0,9480		0,9480	
23:00:00	0,1560	0,1680	0,0960	0,0240	0,0000	0,0000	0,0480	0,2160	0,1440						0,8520	0,8520		0,8520	
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	4,1040	4,9200	1,3440	1,7040	0,0000	0,0000	1,3080	5,7600	3,7080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,8480	22,8480	0,0000	22,8480	

Часы	РП13 яч. №1	РП13 яч. №2	РП13 яч. №9	РП13 яч. №10	РП13 яч. №13	РП13 яч. №14	РП13 яч. №16	РП13 яч. №19	РП13 яч. №22	РП13 яч. №23	РП13 яч. №24	РП13 яч. №28	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите л	
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0:00:00	0,3722	0,2438	0,1325	0,3070	0,0338	0,0250	0,0000	0,2158	0,4190	0,0000	0,2304	0,0000				1,9795	1,9795		1,9795
1:00:00	0,3456	0,2383	0,1541	0,2633	0,0314	0,0226	0,0000	0,1975	0,3583	0,0000	0,1973	0,0000				1,8084	1,8084		1,8084
2:00:00	0,3197	0,2422	0,1435	0,2645	0,0314	0,0242	0,0000	0,1886	0,3732	0,0000	0,1970	0,0000				1,7844	1,7844		1,7844
3:00:00	0,3146	0,2330	0,1284	0,2563	0,0276	0,0228	0,0000	0,1709	0,3574	0,0000	0,1862	0,0000				1,6973	1,6973		1,6973
4:00:00	0,3456	0,2213	0,1260	0,2738	0,0310	0,0254	0,0000	0,1742	0,3823	0,0000	0,2009	0,0000				1,7806	1,7806		1,7806
5:00:00	0,3938	0,2633	0,1366	0,3115	0,0703	0,0293	0,0000	0,1934	0,4188	0,0000	0,2131	0,0000				2,0302	2,0302		2,0302
6:00:00	0,4414	0,3120	0,1596	0,4337	0,0876	0,0367	0,0000	0,2438	0,4958	0,0000	0,2388	0,0000				2,4494	2,4494		2,4494
7:00:00	0,4327	0,3655	0,1786	0,4632	0,0833	0,0446	0,0000	0,3022	0,4997	0,0000	0,2659	0,0000				2,6357	2,6357		2,6357
8:00:00	0,4435	0,4301	0,1949	0,4802	0,0790	0,0612	0,0000	0,4764	0,5230	0,0000	0,2712	0,0000				2,9594	2,9594		2,9594
9:00:00	0,4522	0,4567	0,2146	0,5460	0,0698	0,0706	0,0000	0,5268	0,5525	0,0000	0,2878	0,0000				3,1769	3,1769		3,1769
10:00:00	0,4471	0,4790	0,2208	0,5167	0,0708	0,0737	0,0000	0,5208	0,5568	0,0000	0,2933	0,0000				3,1790	3,1790		3,1790
11:00:00	0,4471	0,4642	0,2052	0,5239	0,0694	0,0754	0,0000	0,4790	0,5794	0,0000	0,2892	0,0000				3,1327	3,1327		3,1327
12:00:00	0,4421	0,4466	0,2011	0,5153	0,0612	0,0708	0,0000	0,3530	0,5369	0,0000	0,2966	0,0000				2,9237	2,9237		2,9237
13:00:00	0,4550	0,4440	0,2191	0,4968	0,0494	0,0718	0,0000	0,4908	0,5450	0,0000	0,2962	0,0000				3,0682	3,0682		3,0682
14:00:00	0,4543	0,4404	0,2045	0,4800	0,0437	0,0718	0,0000	0,4901	0,5537	0,0000	0,2971	0,0000				3,0355	3,0355		3,0355
15:00:00	0,4529	0,4394	0,2090	0,4992	0,0468	0,0682	0,0000	0,4934	0,5611	0,0000	0,3072	0,0000				3,0773	3,0773		3,0773
16:00:00	0,4608	0,3941	0,2033	0,5038	0,0401	0,0643	0,0000	0,4406	0,5611	0,0000	0,3211	0,0000				2,9892	2,9892		2,9892
17:00:00	0,5076	0,4104	0,2045	0,4704	0,0420	0,0622	0,0000	0,3710	0,5791	0,0000	0,3302	0,0000				2,9774	2,9774		2,9774
18:00:00	0,5292	0,3209	0,1949	0,4510	0,0446	0,0624	0,0000	0,3262	0,5902	0,0000	0,3425	0,0000				2,8618	2,8618		2,8618
19:00:00	0,5594	0,3086	0,1721	0,4526	0,0557	0,0590	0,0000	0,3034	0,6070	0,0000	0,3706	0,0000				2,8884	2,8884		2,8884
20:00:00	0,5580	0,2897	0,1505	0,4714	0,0653	0,0456	0,0000	0,2974	0,5796	0,0000	0,3756	0,0000				2,8330	2,8330		2,8330
21:00:00	0,5580	0,2746	0,1589	0,4817	0,0415	0,0372	0,0000	0,2978	0,5971	0,0000	0,3754	0,0000				2,8222	2,8222		2,8222
22:00:00	0,5126	0,2659	0,1471	0,4051	0,0415	0,0286	0,0000	0,2820	0,5822	0,0000	0,3274	0,0000				2,5925	2,5925		2,5925
23:00:00	0,4306	0,2374	0,1392	0,3444	0,0389	0,0276	0,0000	0,2513	0,5047	0,0000	0,2770	0,0000				2,2510	2,2510		2,2510
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	10,6762	8,2214	4,1988	10,2118	1,2562	1,1808	0,0000	8,0866	12,3139	0,0000	6,7879	0,0000		0,0000	0,0000	62,9335	62,9335	0,0000	62,9335

Часы	РП14 яч. №2	РП14 яч. №3	РП14 яч. №5	РП14 яч. №7	РП14 яч. №8	РП14 яч. №9	РП14 яч. №10	РП14 яч. №12					итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите л
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00	0,0000	0,2572	0,1522	0,1800	0,0485	0,1098	0,3530	0,1193								1,2199		1,2199
1:00:00	0,0000	0,2426	0,1358	0,1709	0,0464	0,0991	0,3185	0,1067								1,1201		1,1201
2:00:00	0,0000	0,2267	0,1308	0,1522	0,0439	0,0974	0,2918	0,1018								1,0446		1,0446
3:00:00	0,0000	0,2244	0,1278	0,1514	0,0510	0,0952	0,2760	0,0994								1,0252		1,0252
4:00:00	0,0000	0,2296	0,1300	0,1692	0,0548	0,0989	0,2954	0,1093								1,0872		1,0872
5:00:00	0,0000	0,2472	0,1374	0,2088	0,0788	0,1088	0,3108	0,1176								1,2095		1,2095
6:00:00	0,0000	0,2851	0,1471	0,2340	0,0842	0,1158	0,3569	0,1262								1,3494		1,3494
7:00:00	0,0000	0,3017	0,1693	0,2249	0,0902	0,1354	0,4092	0,1302								1,4609		1,4609
8:00:00	0,0000	0,3424	0,2028	0,2405	0,0998	0,1471	0,5107	0,1368								1,6801		1,6801
9:00:00	0,0000	0,3631	0,2318	0,2592	0,0906	0,1574	0,5782	0,1487								1,8290		1,8290
10:00:00	0,0000	0,3864	0,2526	0,2671	0,0950	0,1578	0,6050	0,1500								1,9140		1,9140
11:00:00	0,0000	0,3815	0,2665	0,2695	0,0812	0,1578	0,6336	0,1601								1,9502		1,9502
12:00:00	0,0000	0,3809	0,2741	0,2707	0,0817	0,1676	0,5861	0,1658								1,9270		1,9270
13:00:00	0,0000	0,3797	0,2791	0,2654	0,0785	0,1626	0,6089	0,1675								1,9417		1,9417
14:00:00	0,0000	0,3930	0,2731	0,2652	0,0658	0,1596	0,6326	0,1658								1,9552		1,9552
15:00:00	0,0000	0,3883	0,2746	0,2626	0,0694	0,1672	0,6278	0,1583								1,9481		1,9481
16:00:00	0,0000	0,4038	0,2832	0,2602	0,0683	0,1681	0,6204	0,1649								1,9688		1,9688
17:00:00	0,0000	0,4081	0,2918	0,2868	0,0683	0,1620	0,6007	0,1829								2,0006		2,0006
18:00:00	0,0000	0,4144	0,2726	0,2957	0,0700	0,1640	0,5981	0,1745								1,9892		1,9892
19:00:00	0,0000	0,4010	0,2596	0,2990	0,0708	0,1615	0,5873	0,1864								1,9656		1,9656
20:00:00	0,0000	0,3937	0,2266	0,2815	0,0678	0,1609	0,5702	0,1879								1,8887		1,8887
21:00:00	0,0000	0,3595	0,2015	0,2647	0,0679	0,1614	0,5407	0,1828								1,7785		1,7785
22:00:00	0,0000	0,3317	0,1835	0,2388	0,0641	0,1435	0,4906	0,1573								1,6094		1,6094
23:00:00	0,0000	0,2820	0,1794	0,1987	0,0590	0,1232	0,4075	0,1324								1,3823		1,3823
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0000	8,0239	5,0832	5,7170	1,6962	3,3823	11,8102	3,5324	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,2453	39,2453	0,0000	39,2453

Часы	ПП15 яч. №2	ПП15 яч. №5	ПП15 яч. №10	ПП15 яч. №11	ПП15 яч. №12	ПП15 яч. №13	ПП15 яч. №15	ПП15 яч. №17	ПП15 яч. №18			Итого			Итого, с учетом сторонних напряжений	Сторонние	Всего по договору без сторонних напряжений
												по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00	0,0650	0,1768	0,1768	0,1575	0,1764	0,0000	0,0297	0,2079	0,0000						0,9901		18
1:00:00	0,0575	0,1663	0,1663	0,1381	0,1609	0,0000	0,0281	0,1949	0,0000						0,9121		0,9901
2:00:00	0,0541	0,1604	0,1604	0,1246	0,1489	0,0000	0,0270	0,1800	0,0000						0,8553		0,9121
3:00:00	0,0515	0,1341	0,1341	0,1170	0,1424	0,0000	0,0241	0,2054	0,0000						0,8086		0,8553
4:00:00	0,0642	0,1345	0,1345	0,1226	0,1417	0,0000	0,0256	0,2516	0,0000						0,8746		0,8086
5:00:00	0,0738	0,1647	0,1647	0,1532	0,1487	0,0000	0,0275	0,2646	0,0000						0,9972		0,8746
6:00:00	0,0698	0,1976	0,1976	0,1753	0,1654	0,0000	0,0475	0,2619	0,0000						1,1153		0,9972
7:00:00	0,0732	0,1953	0,1953	0,1847	0,1789	0,0000	0,0540	0,2543	0,0000						1,1357		1,1153
8:00:00	0,0887	0,2261	0,2261	0,1903	0,1993	0,0000	0,0686	0,2786	0,1103						1,3879		1,1357
9:00:00	0,0871	0,2741	0,2741	0,2126	0,2243	0,0000	0,0751	0,2957	0,1296						1,5727		1,3879
10:00:00	0,0878	0,3078	0,3078	0,2178	0,2475	0,0000	0,0819	0,2930	0,1262						1,6699		1,5727
11:00:00	0,0948	0,3263	0,3263	0,2149	0,2497	0,0000	0,0797	0,2837	0,1328						1,7083		1,6699
12:00:00	0,0944	0,3334	0,3334	0,2223	0,2574	0,0000	0,0738	0,2923	0,1294						1,7364		1,7083
13:00:00	0,0982	0,3301	0,3301	0,2358	0,2570	0,0000	0,0716	0,2806	0,1318						1,7353		1,7364
14:00:00	0,1021	0,3262	0,3262	0,2385	0,2583	0,0000	0,0698	0,2664	0,1278						1,7153		1,7353
15:00:00	0,0959	0,3188	0,3188	0,2353	0,2585	0,0000	0,0639	0,2700	0,1309						1,6919		1,7153
16:00:00	0,1038	0,3128	0,3128	0,2416	0,2660	0,0000	0,0617	0,2891	0,1296						1,7175		1,6919
17:00:00	0,1030	0,3105	0,3105	0,2516	0,2659	0,0000	0,0457	0,2905	0,1283						1,7060		1,7175
18:00:00	0,1062	0,3047	0,3047	0,2578	0,2797	0,0000	0,0464	0,2977	0,1318						1,7291		1,7060
19:00:00	0,1123	0,2743	0,2743	0,2588	0,2756	0,0000	0,0436	0,3006	0,1276						1,6672		1,7291
20:00:00	0,1214	0,2707	0,2707	0,2543	0,2695	0,0000	0,0407	0,3020	0,1226						1,6520		1,6672
21:00:00	0,1232	0,2673	0,2673	0,2389	0,2718	0,0000	0,0446	0,3051	0,1235						1,6417		1,6520
22:00:00	0,0911	0,2552	0,2552	0,2171	0,2371	0,0000	0,0405	0,2657	0,1219						1,4837		1,6417
23:00:00	0,0714	0,2446	0,2446	0,1838	0,1985	0,0000	0,0342	0,2335	0,1008						1,3114		1,4837
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	2,0906	6,0127	6,0127	4,8442	5,2792	0,0000	1,2055	6,3653	2,0048	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,8151	33,8151	0,0000	33,8151

Часы	РП19 яч. №4	РП19 яч. №5	РП19 яч. №8	РП19 яч. №9	РП19 яч. №10	РП19 яч. №11	РП19 яч. №12	РП19 яч. №13	РП19 яч. №14	РП19 яч. №15			итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите ля
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00	0,0246	0,0194	0,0000	0,1174	0,0193	0,0000	0,0734	0,0808	0,0660	0,1240						0,5249		0,5249
1:00:00	0,0232	0,0184	0,0000	0,1044	0,0196	0,0000	0,0659	0,0769	0,0607	0,1140						0,4830		0,4830
2:00:00	0,0227	0,0172	0,0000	0,1013	0,0196	0,0000	0,0482	0,0708	0,0599	0,1030						0,4426		0,4426
3:00:00	0,0218	0,0164	0,0000	0,0967	0,0196	0,0000	0,0457	0,0713	0,0566	0,0990						0,4272		0,4272
4:00:00	0,0226	0,0169	0,0000	0,1001	0,0194	0,0000	0,0509	0,0714	0,0505	0,1187						0,4505		0,4505
5:00:00	0,0235	0,0175	0,0000	0,1073	0,0191	0,0000	0,0575	0,0762	0,0690	0,1490						0,5191		0,5191
6:00:00	0,0262	0,0211	0,0000	0,1171	0,0192	0,0000	0,0677	0,0847	0,0766	0,1556						0,5682		0,5682
7:00:00	0,0282	0,0218	0,0000	0,1236	0,0211	0,0000	0,0738	0,1013	0,0793	0,1522						0,6013		0,6013
8:00:00	0,0372	0,0238	0,0000	0,1291	0,0218	0,0000	0,0672	0,1159	0,0821	0,1524						0,6295		0,6295
9:00:00	0,0451	0,0287	0,0000	0,1356	0,0215	0,0000	0,0767	0,1186	0,0876	0,1475						0,6612		0,6612
10:00:00	0,0449	0,0304	0,0000	0,1411	0,0218	0,0000	0,0715	0,1213	0,0979	0,1475						0,6764		0,6764
11:00:00	0,0437	0,0295	0,0000	0,1426	0,0222	0,0000	0,0762	0,1136	0,0942	0,1463						0,6683		0,6683
12:00:00	0,0440	0,0312	0,0000	0,1418	0,0221	0,0000	0,0905	0,1175	0,0895	0,1658						0,7025		0,7025
13:00:00	0,0439	0,0308	0,0000	0,1459	0,0224	0,0000	0,0848	0,1210	0,0911	0,1639						0,7039		0,7039
14:00:00	0,0442	0,0293	0,0000	0,1546	0,0227	0,0000	0,0892	0,1181	0,0870	0,1621						0,7070		0,7070
15:00:00	0,0456	0,0287	0,0000	0,1584	0,0224	0,0000	0,0829	0,1190	0,0889	0,1589						0,7049		0,7049
16:00:00	0,0470	0,0302	0,0000	0,1666	0,0226	0,0000	0,0912	0,1267	0,0937	0,1679						0,7459		0,7459
17:00:00	0,0484	0,0310	0,0000	0,1730	0,0223	0,0000	0,0943	0,1327	0,0935	0,1812						0,7764		0,7764
18:00:00	0,0496	0,0319	0,0000	0,1834	0,0217	0,0000	0,0968	0,1332	0,0979	0,1981						0,8126		0,8126
19:00:00	0,0487	0,0304	0,0000	0,1865	0,0199	0,0000	0,1088	0,1316	0,0949	0,2010						0,8219		0,8219
20:00:00	0,0446	0,0305	0,0000	0,1884	0,0197	0,0000	0,1096	0,1205	0,0919	0,1978						0,8029		0,8029
21:00:00	0,0350	0,0308	0,0000	0,1831	0,0193	0,0000	0,1164	0,1187	0,0905	0,2004						0,7943		0,7943
22:00:00	0,0307	0,0264	0,0000	0,1618	0,0191	0,0000	0,1099	0,1026	0,0892	0,1866						0,7262		0,7262
23:00:00	0,0274	0,0236	0,0000	0,1351	0,0192	0,0000	0,0839	0,0911	0,0785	0,1517						0,6104		0,6104
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,8728	0,6160	0,0000	3,3948	0,4976	0,0000	1,9331	2,5355	1,9670	3,7445	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,5612	0,0000	15,5612

Часы	РП20 яч. №4	РП20 яч. №5	РП20 яч. №10	РП20 яч. №11	РП20 яч. №12	РП20 яч. №13	РП20 яч. №14	РП20 яч. №15	РП20 яч. №16	РП20 яч. №17	РП20 яч. №18	РП20 яч. №19	итого				Итого, с учетом сторонних потребителей	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей		
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2						
0:00:00	0,0365	0,0118	0,1070	0,2450	0,0000	0,0000	0,0522	0,1216	0,0000	0,1908	0,1582	0,1076			1,0307	1,0307			1,0307		18
1:00:00	0,0305	0,0119	0,1024	0,2305	0,0000	0,0000	0,0512	0,1124	0,0000	0,1788	0,1472	0,0953			0,9602	0,9602			0,9602		0,9602
2:00:00	0,0288	0,0091	0,0971	0,2071	0,0000	0,0000	0,0492	0,1038	0,0000	0,1662	0,1391	0,0744			0,8748	0,8748			0,8748		0,8748
3:00:00	0,0282	0,0085	0,0936	0,1957	0,0000	0,0000	0,0467	0,0895	0,0000	0,1620	0,1288	0,0740			0,8270	0,8270			0,8270		0,8270
4:00:00	0,0281	0,0085	0,0964	0,1909	0,0000	0,0000	0,0443	0,0990	0,0000	0,1609	0,1333	0,0989			0,8603	0,8603			0,8603		0,8603
5:00:00	0,0299	0,0084	0,1081	0,2051	0,0000	0,0000	0,0481	0,1214	0,0000	0,1973	0,1182	0,0830			0,9196	0,9196			0,9196		0,9196
6:00:00	0,0324	0,0080	0,1291	0,2254	0,0000	0,0000	0,0490	0,1343	0,0000	0,2074	0,1624	0,0911			1,0390	1,0390			1,0390		1,0390
7:00:00	0,0322	0,0132	0,1562	0,2566	0,0000	0,0000	0,0646	0,1379	0,0000	0,2377	0,2773	0,1373			1,3129	1,3129			1,3129		1,3129
8:00:00	0,0401	0,0173	0,1856	0,3053	0,0000	0,0000	0,0947	0,1541	0,0000	0,2695	0,2881	0,1198			1,4744	1,4744			1,4744		1,4744
9:00:00	0,0442	0,0239	0,2052	0,3743	0,0000	0,0000	0,1435	0,1610	0,0000	0,2939	0,2902	0,1576			1,6937	1,6937			1,6937		1,6937
10:00:00	0,0498	0,0359	0,2220	0,4124	0,0000	0,0000	0,1447	0,2053	0,0000	0,3278	0,3221	0,1577			1,8778	1,8778			1,8778		1,8778
11:00:00	0,0520	0,0334	0,2182	0,4088	0,0000	0,0000	0,1531	0,2299	0,0000	0,3451	0,3079	0,1555			1,9039	1,9039			1,9039		1,9039
12:00:00	0,0523	0,0332	0,2176	0,4373	0,0000	0,0000	0,1465	0,2188	0,0000	0,3595	0,3204	0,1417			1,9273	1,9273			1,9273		1,9273
13:00:00	0,0541	0,0337	0,2207	0,4477	0,0000	0,0000	0,1484	0,2054	0,0000	0,3518	0,3401	0,1424			1,9445	1,9445			1,9445		1,9445
14:00:00	0,0529	0,0349	0,2198	0,4501	0,0000	0,0000	0,1457	0,2156	0,0000	0,3292	0,3048	0,1532			1,9063	1,9063			1,9063		1,9063
15:00:00	0,0570	0,0330	0,2183	0,4576	0,0000	0,0000	0,1478	0,2226	0,0000	0,3293	0,2982	0,1242			1,8880	1,8880			1,8880		1,8880
16:00:00	0,0584	0,0312	0,2069	0,4476	0,0000	0,0000	0,1400	0,2248	0,0000	0,3326	0,3028	0,1476			1,8919	1,8919			1,8919		1,8919
17:00:00	0,0588	0,0314	0,1908	0,4580	0,0000	0,0000	0,1350	0,2303	0,0000	0,3264	0,2812	0,1478			1,8598	1,8598			1,8598		1,8598
18:00:00	0,0600	0,0326	0,1818	0,4496	0,0000	0,0000	0,1285	0,2333	0,0000	0,3196	0,2135	0,0926			1,7116	1,7116			1,7116		1,7116
19:00:00	0,0524	0,0272	0,1694	0,4247	0,0000	0,0000	0,1190	0,2428	0,0000	0,3132	0,1946	0,1060			1,6494	1,6494			1,6494		1,6494
20:00:00	0,0503	0,0282	0,1625	0,3960	0,0000	0,0000	0,0974	0,2273	0,0000	0,2984	0,1907	0,1020			1,5528	1,5528			1,5528		1,5528
21:00:00	0,0500	0,0276	0,1594	0,3582	0,0000	0,0000	0,0503	0,1837	0,0000	0,2897	0,1919	0,1117			1,4225	1,4225			1,4225		1,4225
22:00:00	0,0493	0,0216	0,1472	0,3254	0,0000	0,0000	0,0461	0,1661	0,0000	0,2538	0,1889	0,0900			1,2884	1,2884			1,2884		1,2884
23:00:00	0,0422	0,0115	0,1212	0,2827	0,0000	0,0000	0,0455	0,1366	0,0000	0,2186	0,1580	0,1243			1,1407	1,1407			1,1407		1,1407
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	1,0704	0,5362	3,9365	8,1922	0,0000	0,0000	2,2916	4,1774	0,0000	6,4596	5,4577	2,8358	0,0000	0,0000	34,9574	34,9574	0,0000		34,9574	0,0000	34,9574

Часы	РП22 яч. №4	РП22 яч. №5	РП22 яч. №8	РП22 яч. №9	РП22 яч. №11	РП22 яч. №12	РП22 яч. №13	РП22 яч. №14	РП22 яч. №15	РП22 яч. №18	10	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите ля	
												по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2				
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18
0:00:00	0,0720	0,0000	0,0000	0,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,4680	0,0000	0,0000					0,6600	0,6600		0,6600
1:00:00	0,0720	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,3960	0,0000	0,0000					0,5040	0,5040		0,5040
2:00:00	0,0720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3600	0,0000	0,0000					0,4320	0,4320		0,4320
3:00:00	0,0720	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,3600	0,0000	0,0000					0,4680	0,4680		0,4680
4:00:00	0,0720	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3600	0,0000	0,0000					0,4320	0,4320		0,4320
5:00:00	0,0720	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,3960	0,0000	0,0000					0,5040	0,5040		0,5040
6:00:00	0,1080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5040	0,0000	0,0000					0,6120	0,6120		0,6120
7:00:00	0,0900	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,5760	0,0000	0,0000					0,7020	0,7020		0,7020
8:00:00	0,1080	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,6120	0,0000	0,0000					0,7560	0,7560		0,7560
9:00:00	0,0900	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,8280	0,0000	0,0000					0,9540	0,9540		0,9540
10:00:00	0,1080	0,0360	0,0000	0,0360	0,0000	0,0000	0,0000	0,7200	0,0000	0,0000					0,9000	0,9000		0,9000
11:00:00	0,1080	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,5760	0,0000	0,0000					0,7200	0,7200		0,7200
12:00:00	0,1080	0,0360	0,0000	0,0360	0,0000	0,0000	0,0000	0,5400	0,0000	0,0000					0,7200	0,7200		0,7200
13:00:00	0,1080	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,7200	0,0000	0,0000					0,8640	0,8640		0,8640
14:00:00	0,1080	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,6840	0,0000	0,0000					0,8280	0,8280		0,8280
15:00:00	0,1080	0,0360	0,0000	0,0360	0,0000	0,0000	0,0000	0,5040	0,0000	0,0000					0,6840	0,6840		0,6840
16:00:00	0,1080	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,5040	0,0240	0,0000					0,6720	0,6720		0,6720
17:00:00	0,1260	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,6120	0,0000	0,0000					0,7740	0,7740		0,7740
18:00:00	0,1260	0,0360	0,0000	0,0360	0,0000	0,0000	0,0000	0,8280	0,0000	0,0000					1,0260	1,0260		1,0260
19:00:00	0,1260	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,6480	0,0000	0,0000					0,8100	0,8100		0,8100
20:00:00	0,1440	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,5760	0,0000	0,0000					0,7560	0,7560		0,7560
21:00:00	0,1260	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,5760	0,0000	0,0000					0,7380	0,7380		0,7380
22:00:00	0,1080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5760	0,0000	0,0000					0,6840	0,6840		0,6840
23:00:00	0,1080	0,0180	0,0000	0,0180	0,0000	0,0000	0,0000	0,5040	0,0000	0,0000					0,6480	0,6480		0,6480
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	2,4480	0,4140	0,0000	0,5340	0,0000	0,0000	0,0000	13,4280	0,0240	0,0000			0,0000	0,0000	16,8480	16,8480	0,0000	16,8480

Часы	РП24 яч. №2	РП24 яч. №3	РП24 яч. №4	РП24 яч. №5	РП24 яч. №6	РП24 яч. №7	РП24 яч. №8	РП24 яч. №9	РП24 яч. №10	РП24 яч. №11	РП24 яч. №12	РП24 яч. №15	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите ль
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00	0,0377	0,1319	0,0000	0,1888	0,0000	0,1228	0,1808	0,1697	0,1379	0,0000	0,0000	0,2686	0,2844		1,5224	1,5224	18	19
1:00:00	0,0354	0,1318	0,0000	0,1728	0,0000	0,1090	0,1627	0,1636	0,1255	0,0000	0,0000	0,2518	0,2629		1,4154	1,4154		1,4154
2:00:00	0,0344	0,1316	0,0000	0,1553	0,0000	0,1044	0,1520	0,1490	0,1153	0,0000	0,0000	0,2417	0,2468		1,3307	1,3307		1,3307
3:00:00	0,0324	0,1304	0,0000	0,1543	0,0000	0,1025	0,1480	0,1404	0,1068	0,0000	0,0000	0,2342	0,2336		1,2827	1,2827		1,2827
4:00:00	0,0329	0,1303	0,0000	0,1637	0,0000	0,1040	0,1495	0,1718	0,1150	0,0000	0,0000	0,2270	0,2442		1,3385	1,3385		1,3385
5:00:00	0,0380	0,1324	0,0000	0,1896	0,0000	0,1112	0,1651	0,1798	0,1429	0,0000	0,0000	0,2609	0,2778		1,4977	1,4977		1,4977
6:00:00	0,0431	0,1331	0,0000	0,2179	0,0000	0,1424	0,1889	0,1986	0,1619	0,0000	0,0000	0,2851	0,3245		1,6955	1,6955		1,6955
7:00:00	0,0456	0,1322	0,0000	0,2226	0,0000	0,1812	0,1902	0,2078	0,1624	0,0000	0,0000	0,4030	0,3781		1,9231	1,9231		1,9231
8:00:00	0,0521	0,1342	0,0000	0,2345	0,0000	0,2005	0,2120	0,2437	0,1751	0,0000	0,0000	0,4644	0,4007		2,1172	2,1172		2,1172
9:00:00	0,0559	0,1358	0,0000	0,2426	0,0000	0,2040	0,2284	0,2664	0,1805	0,0000	0,0000	0,5033	0,4452		2,2621	2,2621		2,2621
10:00:00	0,0599	0,1350	0,0000	0,2468	0,0000	0,1981	0,2423	0,2856	0,1844	0,0000	0,0000	0,5170	0,4580		2,3272	2,3272		2,3272
11:00:00	0,0598	0,1363	0,0000	0,2520	0,0000	0,2059	0,2432	0,2855	0,1896	0,0000	0,0000	0,5179	0,4478		2,3381	2,3381		2,3381
12:00:00	0,0586	0,1366	0,0000	0,2566	0,0000	0,2101	0,2416	0,2893	0,1766	0,0000	0,0000	0,4992	0,4556		2,3242	2,3242		2,3242
13:00:00	0,0587	0,1367	0,0000	0,2434	0,0000	0,1987	0,2471	0,2798	0,1763	0,0000	0,0000	0,4903	0,4618		2,2927	2,2927		2,2927
14:00:00	0,0589	0,1386	0,0000	0,2345	0,0000	0,1984	0,2476	0,2626	0,1758	0,0000	0,0000	0,5011	0,4417		2,2591	2,2591		2,2591
15:00:00	0,0581	0,1370	0,0000	0,2442	0,0000	0,1994	0,2540	0,2659	0,1787	0,0000	0,0000	0,5050	0,4486		2,2909	2,2909		2,2909
16:00:00	0,0575	0,1370	0,0000	0,2563	0,0000	0,1986	0,2652	0,2627	0,1836	0,0000	0,0000	0,5162	0,4630		2,3401	2,3401		2,3401
17:00:00	0,0616	0,1385	0,0000	0,2738	0,0000	0,1904	0,2666	0,2603	0,1938	0,0000	0,0000	0,4997	0,4778		2,3626	2,3626		2,3626
18:00:00	0,0684	0,1370	0,0000	0,2969	0,0000	0,1961	0,2672	0,2692	0,2058	0,0000	0,0000	0,4282	0,4835		2,3522	2,3522		2,3522
19:00:00	0,0668	0,1380	0,0000	0,3034	0,0000	0,1945	0,2758	0,2677	0,2124	0,0000	0,0000	0,3742	0,4758		2,3086	2,3086		2,3086
20:00:00	0,0662	0,1366	0,0000	0,3108	0,0000	0,1843	0,2779	0,2657	0,2054	0,0000	0,0000	0,3648	0,4924		2,3041	2,3041		2,3041
21:00:00	0,0588	0,1366	0,0000	0,3001	0,0000	0,1879	0,2646	0,2455	0,2000	0,0000	0,0000	0,3734	0,4889		2,2559	2,2559		2,2559
22:00:00	0,0511	0,1375	0,0000	0,2665	0,0000	0,1656	0,2465	0,2258	0,1799	0,0000	0,0000	0,3425	0,4276		2,0430	2,0430		2,0430
23:00:00	0,0420	0,1356	0,0000	0,2184	0,0000	0,1453	0,2129	0,1903	0,1526	0,0000	0,0000	0,3055	0,3445		1,7472	1,7472		1,7472
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	1,2338	3,2407	0,0000	5,6458	0,0000	4,0555	5,3302	5,5468	4,0382	0,0000	0,0000	9,3749	9,4652	0,0000	47,9311	47,9311	0,0000	47,9311

Часы	РП25 яч. №8	РП25 яч. №9	РП25 яч. №10	РП25 яч. №11	РП25 яч. №14	РП25 яч. №17	7	8	9	10	11	12	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите ля
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0:00:00	0,1067	0,3355	0,0000	0,0005	0,2278	0,1585									0,8290	0,8290		0,8290
1:00:00	0,1004	0,3103	0,0000	0,0002	0,2087	0,1408									0,7604	0,7604		0,7604
2:00:00	0,0992	0,2840	0,0000	0,0005	0,1950	0,1352									0,7140	0,7140		0,7140
3:00:00	0,0942	0,2677	0,0000	0,0002	0,1877	0,1348									0,6846	0,6846		0,6846
4:00:00	0,0956	0,2760	0,0000	0,0005	0,1944	0,1480									0,7145	0,7145		0,7145
5:00:00	0,1039	0,3143	0,0000	0,0002	0,2090	0,1698									0,7973	0,7973		0,7973
6:00:00	0,1148	0,3577	0,0000	0,0005	0,2617	0,1966									0,9313	0,9313		0,9313
7:00:00	0,1345	0,3983	0,0000	0,0002	0,2638	0,1951									0,9919	0,9919		0,9919
8:00:00	0,1411	0,4691	0,0000	0,0005	0,2995	0,2088									1,1190	1,1190		1,1190
9:00:00	0,1396	0,5288	0,0000	0,0002	0,3062	0,2130									1,1879	1,1879		1,1879
10:00:00	0,1438	0,5353	0,0000	0,0005	0,3078	0,2155									1,2029	1,2029		1,2029
11:00:00	0,1511	0,5366	0,0000	0,0002	0,3108	0,2038									1,2025	1,2025		1,2025
12:00:00	0,1571	0,5393	0,0000	0,0005	0,2969	0,2080									1,2017	1,2017		1,2017
13:00:00	0,1547	0,5446	0,0000	0,0002	0,2891	0,2063									1,1948	1,1948		1,1948
14:00:00	0,1484	0,5473	0,0000	0,0002	0,2849	0,2012									1,1821	1,1821		1,1821
15:00:00	0,1613	0,5490	0,0000	0,0005	0,2791	0,1982									1,1881	1,1881		1,1881
16:00:00	0,1571	0,5561	0,0000	0,0002	0,3088	0,2111									1,2332	1,2332		1,2332
17:00:00	0,1686	0,5458	0,0000	0,0005	0,3098	0,2184									1,2431	1,2431		1,2431
18:00:00	0,1687	0,5009	0,0000	0,0002	0,3326	0,2274									1,2299	1,2299		1,2299
19:00:00	0,1645	0,4793	0,0000	0,0005	0,3246	0,2408									1,2097	1,2097		1,2097
20:00:00	0,1608	0,4474	0,0000	0,0002	0,3162	0,2497									1,1743	1,1743		1,1743
21:00:00	0,1510	0,4486	0,0000	0,0005	0,3133	0,2378									1,1512	1,1512		1,1512
22:00:00	0,1331	0,4364	0,0000	0,0002	0,2856	0,2111									1,0664	1,0664		1,0664
23:00:00	0,1150	0,3784	0,0000	0,0005	0,2525	0,1788									0,9251	0,9251		0,9251
Всего потребление электроэнергии из контрольный замер, тыс.кВт ч	3,2652	10,5866	0,0000	0,0086	6,5658	4,7087	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,1350	25,1350	0,0000	25,1350

Часы	РП26 яч. №6	РП26 яч. №10	РП26 яч. №11	РП26 яч. №12	РП26 яч. №13	РП26 яч. №15	РП26 яч. №16	РП26 яч. №17	РП26 яч. №19	РП26 яч. №20	РП26 яч. №21		итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите ль
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0:00:00	0,0983	0,0000	0,0997	0,1120	0,0869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0234	0,0187	0,0792				0,5182	0,5182		0,5182
1:00:00	0,0875	0,0000	0,0958	0,1022	0,0779	0,0000	0,0000	0,0000	0,0238	0,0176	0,0666				0,4714	0,4714		0,4714
2:00:00	0,0797	0,0000	0,0904	0,0950	0,0686	0,0000	0,0000	0,0000	0,0236	0,0158	0,0625				0,4356	0,4356		0,4356
3:00:00	0,0765	0,0000	0,0931	0,0916	0,0662	0,0000	0,0000	0,0000	0,0234	0,0146	0,0594				0,4248	0,4248		0,4248
4:00:00	0,1048	0,0000	0,1102	0,0929	0,0785	0,0000	0,0000	0,0000	0,0236	0,0157	0,0608				0,4864	0,4864		0,4864
5:00:00	0,1330	0,0000	0,1264	0,1046	0,0869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0238	0,0184	0,0738				0,5668	0,5668		0,5668
6:00:00	0,1327	0,0000	0,2223	0,1094	0,1075	0,0000	0,0000	0,0000	0,0284	0,0209	0,0958				0,7169	0,7169		0,7169
7:00:00	0,1372	0,0000	0,3116	0,1165	0,1076	0,0000	0,0000	0,0000	0,0405	0,0229	0,1064				0,8426	0,8426		0,8426
8:00:00	0,1395	0,0000	0,3244	0,1219	0,1102	0,0000	0,0000	0,0000	0,0558	0,0241	0,1084				0,8842	0,8842		0,8842
9:00:00	0,1732	0,0000	0,3317	0,1237	0,1139	0,0000	0,0000	0,0000	0,0443	0,0257	0,1136				0,9261	0,9261		0,9261
10:00:00	0,1838	0,0000	0,3002	0,1330	0,1237	0,0000	0,0000	0,0000	0,0589	0,0265	0,1064				0,9324	0,9324		0,9324
11:00:00	0,1528	0,0000	0,2826	0,1404	0,1219	0,0000	0,0000	0,0000	0,0596	0,0322	0,1127				0,9022	0,9022		0,9022
12:00:00	0,1555	0,0000	0,2236	0,1417	0,1181	0,0000	0,0000	0,0000	0,0603	0,0274	0,1127				0,8392	0,8392		0,8392
13:00:00	0,1647	0,0000	0,2444	0,1462	0,1145	0,0000	0,0000	0,0000	0,0598	0,0241	0,1172				0,8708	0,8708		0,8708
14:00:00	0,1361	0,0000	0,2398	0,1444	0,1096	0,0000	0,0000	0,0000	0,0617	0,0247	0,1181				0,8343	0,8343		0,8343
15:00:00	0,1366	0,0000	0,2088	0,1496	0,1067	0,0000	0,0000	0,0000	0,0457	0,0247	0,1260				0,7981	0,7981		0,7981
16:00:00	0,1408	0,0000	0,1696	0,1521	0,1130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0414	0,0252	0,1258				0,7679	0,7679		0,7679
17:00:00	0,1404	0,0000	0,1476	0,1586	0,1130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0391	0,0290	0,1298				0,7574	0,7574		0,7574
18:00:00	0,1494	0,0000	0,1327	0,1629	0,1210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0380	0,0292	0,1372				0,7702	0,7702		0,7702
19:00:00	0,1499	0,0000	0,1267	0,1739	0,1219	0,0000	0,0000	0,0000	0,0367	0,0279	0,1444				0,7814	0,7814		0,7814
20:00:00	0,1422	0,0000	0,1190	0,1847	0,1262	0,0000	0,0000	0,0000	0,0315	0,0317	0,1447				0,7799	0,7799		0,7799
21:00:00	0,1381	0,0000	0,1206	0,1787	0,1318	0,0000	0,0000	0,0000	0,0284	0,0286	0,1494				0,7756	0,7756		0,7756
22:00:00	0,1235	0,0000	0,1075	0,1642	0,1186	0,0000	0,0000	0,0000	0,0239	0,0279	0,1312				0,6968	0,6968		0,6968
23:00:00	0,1107	0,0000	0,1024	0,1372	0,1015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0239	0,0216	0,1062				0,6035	0,6035		0,6035
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	3,1867	0,0000	4,3308	3,2371	2,5457	0,0000	0,0000	0,0000	0,9194	0,5749	2,5880	0,0000	0,0000	0,0000	17,3828	17,3828	0,0000	17,3828

Часы	РП27 яч. №4	РП27 яч. №5	РП27 яч. №6	РП27 яч. №7	РП27 яч. №10	РП27 яч. №11	РП27 яч. №14	РП27 яч. №15	РП27 яч. №17				итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите лей
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00	0,0000	0,0480	0,0720	0,2400	0,0000	0,1080	0,0840	0,0000	0,1200							0,6720		0,6720
1:00:00	0,0000	0,0600	0,0720	0,2160	0,0000	0,0840	0,0720	0,0000	0,1200							0,6240		0,6240
2:00:00	0,0000	0,0480	0,0720	0,2160	0,0000	0,0960	0,0720	0,0000	0,1080							0,6120		0,6120
3:00:00	0,0000	0,0480	0,0720	0,1920	0,0000	0,0960	0,0720	0,0000	0,0960							0,5760		0,5760
4:00:00	0,0000	0,0600	0,0480	0,2160	0,0000	0,1080	0,0720	0,0000	0,0960							0,6000		0,6000
5:00:00	0,0000	0,0480	0,0720	0,2400	0,0000	0,1320	0,0720	0,0000	0,1080							0,6720		0,6720
6:00:00	0,0000	0,0600	0,0720	0,2640	0,0000	0,1560	0,0720	0,0000	0,1200							0,7440		0,7440
7:00:00	0,0000	0,0840	0,0720	0,2880	0,0000	0,1440	0,0840	0,0000	0,1440							0,8160		0,8160
8:00:00	0,0000	0,0960	0,0720	0,3120	0,0000	0,1440	0,0840	0,0000	0,1440							0,8520		0,8520
9:00:00	0,0000	0,1080	0,0960	0,2880	0,0000	0,1680	0,0840	0,0000	0,1560							0,9000		0,9000
10:00:00	0,0000	0,1200	0,0720	0,2880	0,0000	0,1680	0,0840	0,0000	0,1680							0,9000		0,9000
11:00:00	0,0000	0,1200	0,0960	0,2880	0,0000	0,1560	0,0840	0,0000	0,1680							0,9120		0,9120
12:00:00	0,0000	0,1200	0,0960	0,2880	0,0000	0,1440	0,0960	0,0000	0,1680							0,9120		0,9120
13:00:00	0,0000	0,1080	0,1680	0,3120	0,0000	0,1560	0,0960	0,0000	0,1920							1,0320		1,0320
14:00:00	0,0000	0,1200	0,0960	0,2880	0,0000	0,1320	0,0840	0,0000	0,1560							0,8760		0,8760
15:00:00	0,0000	0,1080	0,0960	0,3120	0,0000	0,1320	0,0960	0,0000	0,1800							0,9240		0,9240
16:00:00	0,0000	0,1200	0,0960	0,3120	0,0000	0,1440	0,0960	0,0000	0,1680							0,9360		0,9360
17:00:00	0,0000	0,1200	0,1200	0,3840	0,0000	0,1440	0,0960	0,0000	0,1680							1,0320		1,0320
18:00:00	0,0000	0,1200	0,1200	0,3840	0,0000	0,1440	0,1080	0,0000	0,1800							1,0560		1,0560
19:00:00	0,0000	0,1200	0,1200	0,3600	0,0000	0,1560	0,1080	0,0000	0,1800							1,0440		1,0440
20:00:00	0,0000	0,1080	0,0960	0,3360	0,0000	0,1440	0,1080	0,0000	0,1800							0,9720		0,9720
21:00:00	0,0000	0,1080	0,1200	0,3840	0,0000	0,1560	0,1080	0,0000	0,1560							1,0320		1,0320
22:00:00	0,0000	0,0720	0,0960	0,3360	0,0000	0,1440	0,1080	0,0000	0,1320							0,8880		0,8880
23:00:00	0,0000	0,0600	0,0960	0,2880	0,0000	0,1320	0,0840	0,0000	0,1200							0,7800		0,7800
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0000	2,1840	2,2080	7,0320	0,0000	3,2880	2,1240	0,0000	3,5280				0,0000	0,0000	0,0000	20,3640	0,0000	20,3640

Часы	РП112 яч. №5	РП112 яч. №10	РП112 яч. №12	РП112 яч. №13	РП112 яч. №15	РП112 яч. №16	ТП-127 яч. №11	ТП-127 яч. №12	РП1 яч. №12*	РП1 яч. №13**	РП2 яч. №14*	РП2 яч. №3*	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите лей
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0:00:00	0,1644	0,0000	0,1386	0,1219	0,4337	0,1576	0,0480	0,0480	0,4909	0,0033	0,2043	0,5307			2,3413	2,3413		2,3413
1:00:00	0,1550	0,0000	0,1229	0,1160	0,4037	0,1448	0,0480	0,0240	0,4623	0,0033	0,2036	0,5129			2,1966	2,1966		2,1966
2:00:00	0,1399	0,0000	0,1139	0,1105	0,3895	0,1322	0,0480	0,0480	0,4321	0,0033	0,1978	0,5067			2,1221	2,1221		2,1221
3:00:00	0,1296	0,0000	0,1092	0,1159	0,3768	0,1292	0,0480	0,0480	0,4157	0,0033	0,1704	0,4904			2,0366	2,0366		2,0366
4:00:00	0,1433	0,0000	0,1128	0,1354	0,3917	0,1405	0,0480	0,0480	0,4415	0,0033	0,1625	0,5129			2,1399	2,1399		2,1399
5:00:00	0,1694	0,0000	0,1294	0,1495	0,4207	0,1744	0,0720	0,0960	0,5088	0,0033	0,1791	0,5967			2,4993	2,4993		2,4993
6:00:00	0,1757	0,0000	0,1328	0,1883	0,4498	0,1808	0,0960	0,1200	0,5417	0,0033	0,1942	0,6555			2,7381	2,7381		2,7381
7:00:00	0,1884	0,0000	0,1385	0,2150	0,4726	0,1790	0,1200	0,1200	0,6103	0,0040	0,2086	0,7871			3,0435	3,0435		3,0435
8:00:00	0,2062	0,0000	0,1502	0,2106	0,4968	0,1885	0,1440	0,1200	0,7660	0,0055	0,2193	0,8531			3,3602	3,3602		3,3602
9:00:00	0,2218	0,0000	0,1615	0,2154	0,5119	0,1939	0,1200	0,1440	0,8486	0,0062	0,2229	0,9009			3,5472	3,5472		3,5472
10:00:00	0,2297	0,0000	0,1596	0,2000	0,5177	0,1925	0,1200	0,1440	0,9227	0,0062	0,2279	0,9644			3,6847	3,6847		3,6847
11:00:00	0,2407	0,0000	0,1658	0,1879	0,5220	0,1924	0,0960	0,1200	0,9070	0,0062	0,2193	0,9745			3,6318	3,6318		3,6318
12:00:00	0,2402	0,0000	0,1700	0,1894	0,5354	0,1974	0,0960	0,0720	0,9085	0,0062	0,2272	0,9596			3,6020	3,6020		3,6020
13:00:00	0,2186	0,0000	0,1662	0,1750	0,5342	0,1922	0,0960	0,0960	0,9042	0,0062	0,2179	0,9663			3,5730	3,5730		3,5730
14:00:00	0,2138	0,0000	0,1706	0,1586	0,5424	0,1882	0,0960	0,0960	0,9185	0,0069	0,2043	0,9663			3,5616	3,5616		3,5616
15:00:00	0,2280	0,0000	0,1772	0,1609	0,5489	0,1909	0,0960	0,0720	0,8949	0,0062	0,2157	0,9506			3,5414	3,5414		3,5414
16:00:00	0,2290	0,0000	0,1872	0,1684	0,5743	0,1934	0,0720	0,0480	0,8856	0,0069	0,2108	0,9587			3,5343	3,5343		3,5343
17:00:00	0,2270	0,0000	0,1915	0,1675	0,5938	0,2149	0,0960	0,0720	0,8871	0,0062	0,2193	0,9802			3,6557	3,6557		3,6557
18:00:00	0,2357	0,0000	0,2026	0,1622	0,6180	0,2192	0,0480	0,0720	0,9007	0,0055	0,2164	1,0021			3,6825	3,6825		3,6825
19:00:00	0,2556	0,0000	0,2059	0,1662	0,6379	0,2216	0,0720	0,0480	0,8949	0,0062	0,2251	1,0002			3,7338	3,7338		3,7338
20:00:00	0,2450	0,0000	0,2065	0,1666	0,6434	0,2312	0,0480	0,0720	0,8544	0,0055	0,2193	0,9697			3,6617	3,6617		3,6617
21:00:00	0,2486	0,0000	0,2065	0,1637	0,6221	0,2312	0,0720	0,0720	0,7974	0,0047	0,2445	0,8741			3,5368	3,5368		3,5368
22:00:00	0,2282	0,0000	0,1883	0,1549	0,5662	0,2090	0,0480	0,0480	0,7096	0,0040	0,2301	0,6852			3,0716	3,0716		3,0716
23:00:00	0,1985	0,0000	0,1624	0,1301	0,4882	0,1792	0,0480	0,0480	0,6018	0,0033	0,2079	0,5948			2,6620	2,6620		2,6620
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	4,9325	0,0000	3,8702	3,9300	12,2916	4,4746	1,8960	1,8960	17,5051	0,1193	5,0486	19,1938	0,0000	0,0000	75,1578	75,1578	0,0000	75,1578

Примечание: * - прибор учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей отсутствует или временно неисправен, указанные величины мощности в точках приема в сеть определены расчетным способом по данным расчетных приборов учета, установленных в сетях выходящей сетевой организации. ** - 17.06.2026 аварийное отключение потребителей по питающему ф.1135 ЦРП 6кВ №1 к РП-1.

Часы	РП16 яч. №2*	РП18 яч. №9*	РП18 яч. №6*	РП21 яч. №7*	РП21 яч. №6*	РП23 яч. №11*	РП23 яч. №6*	РП28 яч. №10*	РП28 яч. №5*	10	11	12	Итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите ль
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				13	14	15	16	17	18
0:00:00	1,4075	0,3487	0,7155	0,3056	0,4972	0,4604	0,3741	0,8426	0,9450						5,8967	5,8967		5,8967
1:00:00	1,3421	0,3158	0,6599	0,2804	0,4590	0,4231	0,3453	0,7531	0,8635						5,4423	5,4423		5,4423
2:00:00	1,6626	0,3015	0,6243	0,2577	0,4227	0,3777	0,3180	0,6725	0,8108						5,4478	5,4478		5,4478
3:00:00	1,5259	0,2872	0,6051	0,2541	0,4085	0,3591	0,3072	0,6486	0,8665						5,2621	5,2621		5,2621
4:00:00	1,6293	0,3058	0,6308	0,2936	0,4369	0,3656	0,3287	0,6874	0,9192						5,5972	5,5972		5,5972
5:00:00	1,8747	0,3244	0,7091	0,3929	0,4838	0,4166	0,3640	0,7790	0,9858						6,3303	6,3303		6,3303
6:00:00	1,9658	0,3466	0,8349	0,4515	0,5745	0,5208	0,4323	0,8685	1,0911						7,0860	7,0860		7,0860
7:00:00	2,3923	0,3516	0,9278	0,4396	0,6110	0,5373	0,4599	0,9242	1,2101						7,8538	7,8538		7,8538
8:00:00	2,6371	0,3952	0,9958	0,4563	0,6389	0,5496	0,4809	0,9739	1,2637						8,3913	8,3913		8,3913
9:00:00	2,7301	0,4317	1,0573	0,4862	0,6683	0,5597	0,5031	1,0007	1,3212						8,7582	8,7582		8,7582
10:00:00	2,7596	0,4703	1,0855	0,4695	0,6770	0,5869	0,5096	1,0712	1,3390						8,9687	8,9687		8,9687
11:00:00	2,8008	0,4682	1,0771	0,5065	0,6626	0,5826	0,4987	1,0801	1,3628						9,0395	9,0395		9,0395
12:00:00	2,7469	0,4739	1,1040	0,4982	0,6666	0,5948	0,5018	1,0563	1,3926						9,0351	9,0351		9,0351
13:00:00	2,7596	0,4703	1,1131	0,4946	0,6571	0,5999	0,4946	1,0672	1,3856						9,0420	9,0420		9,0420
14:00:00	2,7246	0,4725	1,1040	0,4742	0,6748	0,6085	0,5080	1,0861	1,3906						9,0433	9,0433		9,0433
15:00:00	2,6384	0,4774	1,1103	0,4671	0,6877	0,6179	0,5177	1,0881	1,3906						8,9951	8,9951		8,9951
16:00:00	2,4864	0,4867	1,1287	0,4790	0,6915	0,6329	0,5205	1,0920	1,4292						8,9470	8,9470		8,9470
17:00:00	2,2876	0,5089	1,1442	0,4826	0,7160	0,6689	0,5390	1,1397	1,4500						8,9368	8,9368		8,9368
18:00:00	2,0222	0,5281	1,1675	0,4802	0,7563	0,7106	0,5694	1,1913	1,5084						8,9341	8,9341		8,9341
19:00:00	1,8860	0,5410	1,1950	0,4814	0,7789	0,7234	0,5865	1,2220	1,5134						8,9277	8,9277		8,9277
20:00:00	1,8556	0,5331	1,1682	0,4659	0,7726	0,7228	0,5818	1,2201	1,5045						8,8245	8,8245		8,8245
21:00:00	1,8577	0,4924	1,1887	0,4826	0,7544	0,7400	0,5680	1,1972	1,4906						8,7718	8,7718		8,7718
22:00:00	1,6909	0,4482	1,0502	0,4180	0,6871	0,6408	0,5172	1,1059	1,3321						7,8905	7,8905		7,8905
23:00:00	1,5542	0,3924	0,8689	0,3427	0,5936	0,5301	0,4467	0,9699	1,1536						6,8520	6,8520		6,8520
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	51,2376	10,1718	23,2660	10,1605	14,9771	13,5302	11,2731	23,7377	29,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	188,2738	188,2738	0,0000	188,2738

Примечание: * - прибор учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей отсутствует или временно неисправен, указанные величины мощности в точках приема в сеть определены расчетным способом по данным расчетных приборов учета, установленных в сетях выходящей сетевой организации.

Часы	РТПЗ0 яч. №15	РТПЗ0 яч. №12	РТПЗ0 яч. №31	Р'ПЗ0 яч. №24	ТП 411								Итого			Итого, с учетом сторонних сторонних	Сторонние	Всего по договору (из сторонних потребите ль
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0:00:00	0,9260	0,0940	0,2150	0,6310	н.д.										1,8660	1,8660		1,8660
1:00:00	0,8780	0,0890	0,1990	0,5450	н.д.										1,7110	1,7110		1,7110
2:00:00	0,7630	0,0900	0,1810	0,4800	н.д.										1,5140	1,5140		1,5140
3:00:00	0,7500	0,0900	0,1710	0,4590	н.д.										1,4700	1,4700		1,4700
4:00:00	0,7730	0,0980	0,1750	0,4820	н.д.										1,5280	1,5280		1,5280
5:00:00	0,8560	0,1070	0,1900	0,5270	н.д.										1,6800	1,6800		1,6800
6:00:00	0,9960	0,1320	0,2050	0,6030	н.д.										1,9360	1,9360		1,9360
7:00:00	1,0940	0,1880	0,2080	0,6150	н.д.										2,1050	2,1050		2,1050
8:00:00	1,1940	0,2200	0,2190	0,6110	н.д.										2,2440	2,2440		2,2440
9:00:00	1,3900	0,2770	0,2290	0,6330	н.д.										2,5290	2,5290		2,5290
10:00:00	1,4300	0,2630	0,2280	0,6810	н.д.										2,6020	2,6020		2,6020
11:00:00	1,3930	0,2800	0,2360	0,6730	н.д.										2,5820	2,5820		2,5820
12:00:00	1,3540	0,2530	0,2370	0,7260	н.д.										2,5700	2,5700		2,5700
13:00:00	1,4780	0,2760	0,2250	0,6580	н.д.										2,6370	2,6370		2,6370
14:00:00	1,5060	0,2740	0,2210	0,6730	н.д.										2,6740	2,6740		2,6740
15:00:00	1,3790	0,2580	0,2270	0,7520	н.д.										2,6160	2,6160		2,6160
16:00:00	1,2860	0,2250	0,2340	0,7110	н.д.										2,4560	2,4560		2,4560
17:00:00	1,3590	0,1680	0,2460	0,7170	н.д.										2,4900	2,4900		2,4900
18:00:00	1,6360	0,1460	0,2440	0,7750	н.д.										2,8010	2,8010		2,8010
19:00:00	1,3590	0,1290	0,2480	0,8230	н.д.										2,5590	2,5590		2,5590
20:00:00	1,3540	0,1040	0,2440	0,7800	н.д.										2,4820	2,4820		2,4820
21:00:00	1,3730	0,1070	0,2530	0,8070	н.д.										2,5400	2,5400		2,5400
22:00:00	1,2850	0,1090	0,2510	0,7200	н.д.										2,3650	2,3650		2,3650
23:00:00	1,1200	0,1070	0,2220	0,6360	н.д.										2,0850	2,0850		2,0850
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	28,9320	4,0840	5,3080	15,7180											54,0420	54,0420	0,0000	54,0420

Примечание: * - прибор учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей отсутствует или временно неисправен, указанные величины мощности в точках приема в сеть определены расчетным способом по данным расчетных приборов учета, установленных в сетях выходящей сетевой организации.

Дата: 17.06.2026

Наименование (потребитель/ТСО): Ф-л "Нижновэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" → АО "Энергосетевая Компания"

Ведомость учета замеров нагрузок по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

№ договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	ПС Спутник Ф.601	1	2	3	ГПП Редуктор ввод 10кВ Т1 на 1СШ	ГПП Редуктор ввод 10кВ Т1 на 2СШ	ГПП Редуктор ввод 10кВ Т2 на 3СШ	ГПП Редуктор ввод 10кВ Т2 на 4СШ	ГПП Редуктор ТСН-1,2	ГПП ПАЗ 110/6, РУ 6кВ, яч.605 (Т1)	ГПП ПАЗ 110/6, РУ 6кВ, яч.619 (Т2)	ПС "Мещерска я" Ф.629	ПС "Мещерска я" Ф.606	12	Итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите ль
															по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00		0,7610	0,0000	0,0000	5,6760	5,2180	0,0020	0,8808	0,8616	0,7180	0,4990			12	13	14	15	16	17	18
1:00:00		0,7030	0,0000	0,0000	5,0810	4,5290	0,0020	0,8196	0,8304	0,6420	0,4480				13,0550	0,0000	0,0000	14,6164		14,6164
2:00:00		0,8090	0,0000	0,0000	5,5440	3,7920	0,0020	0,7920	0,7188	0,6030	0,4250				12,6858	0,0000	0,0000	13,0550		13,0550
3:00:00		0,7910	0,0000	0,0000	6,0170	3,0670	0,0020	0,7680	0,6744	0,5900	0,4040				12,3134	0,0000	0,0000	12,6858		12,6858
4:00:00		0,8380	0,0000	0,0000	6,0290	3,0100	0,0010	0,8412	0,6768	0,5770	0,4130				12,3860	0,0000	0,0000	12,3134		12,3134
5:00:00		0,9440	0,0000	0,0000	6,1560	2,9520	0,0010	0,7668	0,8904	0,6570	0,4560				12,8232	0,0000	0,0000	12,3860		12,3860
6:00:00		1,0660	0,0000	0,0000	6,5180	3,1800	0,0010	0,9084	1,0080	0,8200	0,5360				14,0374	0,0000	0,0000	12,8232		12,8232
7:00:00		1,2920	0,0000	0,0000	7,6990	3,8930	0,0010	2,5116	2,8140	0,9300	0,6460				19,7866	0,0000	0,0000	14,0374		14,0374
8:00:00		1,3930	0,0000	0,0000	9,0410	5,2320	0,0010	4,8396	4,7400	1,0020	0,7310				26,9796	0,0000	0,0000	19,7866		19,7866
9:00:00		1,3870	0,0000	0,0000	9,8180	5,4980	0,0010	5,3040	4,5468	1,0810	0,8220				28,4578	0,0000	0,0000	26,9796		26,9796
10:00:00		1,4100	0,0000	0,0000	10,6420	5,7770	0,0010	5,2956	4,4196	1,1390	0,8470				29,5312	0,0000	0,0000	28,4578		28,4578
11:00:00		1,4080	0,0000	0,0000	10,6730	5,5780	0,0010	5,0112	4,2528	1,1820	0,8520				28,9580	0,0000	0,0000	29,5312		29,5312
12:00:00		1,4080	0,0000	0,0000	10,6180	5,6660	0,0010	4,5456	3,7464	1,1590	0,8500				27,9940	0,0000	0,0000	28,9580		28,9580
13:00:00		1,4210	0,4330	0,0000	10,4690	6,0190	0,0010	5,1444	4,4100	1,1440	0,8660				29,4744	0,4330	0,0000	27,9940		27,9940
14:00:00		1,4340	0,3360	0,0000	10,4470	5,8370	0,0010	5,1372	4,5828	1,1510	0,8930				29,4830	0,3360	0,0000	29,9074		29,9074
15:00:00		1,3900	0,0000	0,0000	10,1690	5,4460	0,0010	4,8768	4,4796	1,1740	0,9160				28,4524	0,0000	0,0000	29,8190		29,8190
16:00:00		1,2690	0,0000	0,0000	9,2060	5,1550	0,0010	3,4032	2,9400	1,1800	0,9300				24,0842	0,0000	0,0000	28,4524		28,4524
17:00:00		1,2480	0,0000	0,0000	8,7410	4,9990	0,0010	1,1700	1,5096	1,2420	0,9490				19,8596	0,0000	0,0000	24,0842		24,0842
18:00:00		1,0680	0,0000	0,0000	7,6130	5,9400	0,0010	1,0200	1,5168	1,3460	0,9610				19,4658	0,0000	0,0000	19,8596		19,8596
19:00:00		1,0350	0,0000	0,0000	7,9940	5,7890	0,0010	1,0104	1,4064	1,3540	0,9450				19,5348	0,0000	0,0000	19,4658		19,4658
20:00:00		0,9290	0,0000	0,0000	8,0400	5,8320	0,0010	0,9456	1,2300	1,2700	0,8520				19,0996	0,0000	0,0000	19,5348		19,5348
21:00:00		0,9890	0,3640	0,0000	6,9910	6,1420	0,0010	0,9240	1,1688	1,2410	0,8060				18,2628	0,3640	0,0000	19,0996		19,0996
22:00:00		0,9500	1,2600	0,0000	6,3310	5,8370	0,0010	0,8184	1,0848	1,1350	0,7240				16,8812	1,2600	0,0000	18,6268		18,6268
23:00:00		0,8320	1,0960	0,0000	5,9110	5,5510	0,0010	0,7392	0,8604	0,9420	0,6160				15,4526	1,0960	0,0000	18,1412		18,1412
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч		26,7750	3,4890	0,0000	191,4240	119,9390	0,0280	58,4736	55,3692	24,2790	17,3870	0,0000	493,6748	0,0000	3,4890	497,1638	0,0000	497,1638	0,0000	497,1638

Часы	ПС Спутник ф.617	ПС Спутник ф.621	ПС Спутник ф.614	ПС Спутник ф.630	7	8	9	10	11	12	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите ль
											по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00	0,5310	0,5010	0,3640	0,3200							1,7160			1,7160		1,7160
1:00:00	0,5140	0,4470	0,3120	0,3070							1,5800			1,5800		1,5800
2:00:00	0,5070	0,4230	0,2970	0,2920							1,5190			1,5190		1,5190
3:00:00	0,4910	0,3940	0,2730	0,3050							1,4630			1,4630		1,4630
4:00:00	0,5140	0,4050	0,2910	0,3120							1,5220			1,5220		1,5220
5:00:00	0,5980	0,4500	0,3190	0,3180							1,6850			1,6850		1,6850
6:00:00	0,6570	0,5350	0,3790	0,3830							1,9540			1,9540		1,9540
7:00:00	0,7890	0,5520	0,4170	0,5690							2,3270			2,3270		2,3270
8:00:00	0,8550	0,6280	0,4830	0,5010							2,4670			2,4670		2,4670
9:00:00	0,9030	0,6530	0,4960	0,5860							2,6380			2,6380		2,6380
10:00:00	0,9670	0,6440	0,5110	0,6840							2,8060			2,8060		2,8060
11:00:00	0,9770	0,6440	0,4990	0,6820							2,8020			2,8020		2,8020
12:00:00	0,9620	0,6640	0,5150	0,6930							2,8340			2,8340		2,8340
13:00:00	0,9690	0,6660	0,5180	0,7350							2,8880			2,8880		2,8880
14:00:00	0,9690	0,6660	0,5070	0,7150							2,8570			2,8570		2,8570
15:00:00	0,9530	0,6880	0,5430	0,7780							2,9620			2,9620		2,9620
16:00:00	0,9610	0,7090	0,5670	0,7540							2,9910			2,9910		2,9910
17:00:00	0,9830	0,7550	0,5800	0,7290							3,0470			3,0470		3,0470
18:00:00	1,0050	0,8100	0,6090	0,7620							3,1860			3,1860		3,1860
19:00:00	1,0030	0,8310	0,6090	0,7210							3,1640			3,1640		3,1640
20:00:00	0,9720	0,8370	0,5730	0,6900							3,0720			3,0720		3,0720
21:00:00	0,8760	0,8420	0,5680	0,5440							2,8300			2,8300		2,8300
22:00:00	0,6860	0,7380	0,4820	0,4560							2,3620			2,3620		2,3620
23:00:00	0,5960	0,5940	0,4200	0,3630							1,9730			1,9730		1,9730
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	19,2380	15,0760	11,1320	13,1990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	58,6450	0,0000	0,0000	58,6450	0,0000	58,6450

Дата: 17.06.2026

Наименование (потребитель/ТСО):
ОАО "Нижегородский Водоканал" → АО "Энергосетевая Компания"

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

№ договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг):
№726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	КНС "Юго-Западная" ф.173 к РП 7	КНС "Юго-Западная" ф.270 к РП 27	КНС "Юго-Западная" ф.171 к ТП-127	КНС "Юго-Западная" ф.273 к РП 27	5	6	7	8	9	10	11	12	итого			Итого, с учетом сторонних потребителей	Сторонние потребители	Всего по договору без сторонних потребителей
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00	0,0002	0,4658	0,0000	0,0322									13	14	15	16	17	18
1:00:00	0,0004	0,4365	0,0002	0,0275											0,4982	0,4982		0,4982
2:00:00	0,0002	0,4039	0,0000	0,0268											0,4646	0,4646		0,4646
3:00:00	0,0002	0,3956	0,0000	0,0259											0,4309	0,4309		0,4309
4:00:00	0,0002	0,4005	0,0000	0,0385											0,4217	0,4217		0,4217
5:00:00	0,0002	0,4437	0,0000	0,0432											0,4392	0,4392		0,4392
6:00:00	0,0002	0,4822	0,0000	0,0409											0,4871	0,4871		0,4871
7:00:00	0,0004	0,5278	0,0000	0,0380											0,5233	0,5233		0,5233
8:00:00	0,0002	0,6208	0,0000	0,0401											0,5661	0,5661		0,5661
9:00:00	0,0002	0,6604	0,0002	0,0392											0,6611	0,6611		0,6611
10:00:00	0,0002	0,6476	0,0000	0,0364											0,7000	0,7000		0,7000
11:00:00	0,0002	0,6541	0,0000	0,0385											0,6842	0,6842		0,6842
12:00:00	0,0004	0,6664	0,0000	0,0385											0,6928	0,6928		0,6928
13:00:00	0,0002	0,6741	0,0000	0,0319											0,7052	0,7052		0,7052
14:00:00	0,0002	0,6507	0,0000	0,0324											0,7061	0,7061		0,7061
15:00:00	0,0002	0,6620	0,0000	0,0356											0,6833	0,6833		0,6833
16:00:00	0,0002	0,6755	0,0000	0,0374											0,6979	0,6979		0,6979
17:00:00	0,0002	0,6847	0,0000	0,0358											0,7132	0,7132		0,7132
18:00:00	0,0004	0,7216	0,0002	0,0446											0,7207	0,7207		0,7207
19:00:00	0,0002	0,7232	0,0000	0,0436											0,7668	0,7668		0,7668
20:00:00	0,0002	0,6737	0,0000	0,0443											0,7670	0,7670		0,7670
21:00:00	0,0002	0,6721	0,0000	0,0430											0,7182	0,7182		0,7182
22:00:00	0,0002	0,6057	0,0000	0,0407											0,7153	0,7153		0,7153
23:00:00	0,0002	0,5267	0,0000	0,0362											0,6466	0,6466		0,6466
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0050	14,0756	0,0005	0,8914	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,9726	14,9726	0,0000	14,9726

Дата: 17.06.2026

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Наименование (потребитель/ТСО): № договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг):

ООО "Автозаводская ТЭЦ" → АО "Энергостетевая Компания"

№726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	ГРУ ТЭЦ 6кВ П.Ф.102 к ЦРП-1	ГРУ ТЭЦ 6кВ П.Ф.204 к ЦРП-2	ГРУ ТЭЦ 6кВ П.Ф.408 к ЦРП-1	ГРУ ТЭЦ 6кВ П.Ф.410 к ЦРП-2	5	6	7	8	9	10	11	12	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4									13	14	15	16	17	18
0:00:00	1,7480	0,1600	1,3890	0,4780									3,7750			3,7750		
1:00:00	1,6620	0,1290	1,3540	0,4640									3,6090			3,6090		3,6090
2:00:00	1,5260	0,1300	1,3270	0,4820									3,4650			3,4650		3,4650
3:00:00	1,5040	0,1160	1,2470	0,4560									3,3230			3,3230		3,3230
4:00:00	1,5310	0,1160	1,2610	0,4770									3,3850			3,3850		3,3850
5:00:00	1,6740	0,2040	1,3290	0,5260									3,7330			3,7330		3,7330
6:00:00	1,8830	0,3160	1,4670	0,6720									4,3380			4,3380		4,3380
7:00:00	1,9620	0,4920	1,6100	0,9710									5,0350			5,0350		5,0350
8:00:00	2,2610	0,4760	1,7530	0,9770									5,4670			5,4670		5,4670
9:00:00	2,4260	0,3630	1,9760	0,8150									5,5800			5,5800		5,5800
10:00:00	2,5490	0,3360	1,9800	0,7820									5,6470			5,6470		5,6470
11:00:00	2,5360	0,3470	1,9900	0,7770									5,6500			5,6500		5,6500
12:00:00	2,5580	0,3340	2,1850	0,7580									5,8350			5,8350		5,8350
13:00:00	2,5630	0,3510	2,2420	0,8160									5,9720			5,9720		5,9720
14:00:00	2,5600	0,3410	2,2940	0,8390									6,0340			6,0340		6,0340
15:00:00	2,5960	0,3310	2,2720	0,7950									5,9940			5,9940		5,9940
16:00:00	2,6210	0,3820	2,2910	0,8720									6,1660			6,1660		6,1660
17:00:00	2,6460	0,3690	1,9820	0,8410									5,8380			5,8380		5,8380
18:00:00	2,7000	0,3230	1,9690	0,8090									5,8010			5,8010		5,8010
19:00:00	2,6300	0,2610	1,8790	0,7510									5,5210			5,5210		5,5210
20:00:00	2,5340	0,2310	1,8650	0,7200									5,3500			5,3500		5,3500
21:00:00	2,4170	0,2390	1,8930	0,6920									5,2410			5,2410		5,2410
22:00:00	2,2630	0,2160	1,7560	0,6410									4,8760			4,8760		4,8760
23:00:00	1,9960	0,2040	1,5450	0,5820									4,3270			4,3270		4,3270
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	53,3460	6,7670	42,8560	16,9930	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	119,9620	0,0000	0,0000	119,9620	0,0000	119,9620

Дата: 17.06.2026

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Наименование (потребитель/ТСО):
ООО "Нижегородская электросетевая компания" → АО "Энергосетевая Компания"
№ договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг):
№726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	ЦРП-4 ф.418 к РП-9802 (БАНС)	ЦРП-4 ф.448 к РП-9802 (БАНС)	ЦРП-7 ф.713 к РП-7812	ЦРП-7 ф.731 к РП-7812	ЦРП-9 ф.915 к ТП9921	ЦРП-9 ф.923 к ТП9921	РП-МСК-11 ф.1а к ТП9826	РП-МСК-11 ф.19 к ТП9826	ШС ТСШ- 1,2,3Ш ЦРП- 1	ПС Чайка яч.1086	ПС Чайка яч.1088	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите лей	
												по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0:00:00	0,0170	0,0000	0,0010	0,0950	0,0030	0,3820	0,0000	0,0000	н.д.	0,2300	0,2670				0,9950	0,9950		0,9950
1:00:00	0,0170	0,0000	0,0000	0,0940	0,0030	0,3820	0,0000	0,0000	н.д.	0,2000	0,2420				0,9380	0,9380		0,9380
2:00:00	0,0180	0,0000	0,0010	0,0950	0,0030	0,3780	0,0000	0,0000	н.д.	0,1850	0,2250				0,9050	0,9050		0,9050
3:00:00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0900	0,0030	0,3750	0,0000	0,0000	н.д.	0,1700	0,2120				0,8660	0,8660		0,8660
4:00:00	0,0140	0,0000	0,0010	0,0860	0,0020	0,3660	0,0000	0,0000	н.д.	0,1680	0,2150				0,8520	0,8520		0,8520
5:00:00	0,0170	0,0000	0,0000	0,0900	0,0030	0,3500	0,0000	0,0000	н.д.	0,1960	0,2390				0,8950	0,8950		0,8950
6:00:00	0,0130	0,0000	0,0010	0,1200	0,0030	0,3590	0,0000	0,0000	н.д.	0,2470	0,2820				1,0250	1,0250		1,0250
7:00:00	0,0320	0,0000	0,0000	0,1850	0,0020	0,4060	0,0000	0,0000	н.д.	0,2690	0,2910				1,1850	1,1850		1,1850
8:00:00	0,0460	0,0000	0,0010	0,2330	0,0030	0,4570	0,0000	0,0000	н.д.	0,2790	0,3150				1,3340	1,3340		1,3340
9:00:00	0,0510	0,0000	0,0000	0,2570	0,0020	0,4760	0,0000	0,0000	н.д.	0,3100	0,3380				1,4340	1,4340		1,4340
10:00:00	0,0490	0,0000	0,0010	0,2580	0,0030	0,4820	0,0000	0,0000	н.д.	0,2930	0,3580				1,4440	1,4440		1,4440
11:00:00	0,0480	0,0000	0,0010	0,2630	0,0020	0,4790	0,0000	0,0000	н.д.	0,3010	0,3490				1,4430	1,4430		1,4430
12:00:00	0,0440	0,0000	0,0000	0,2560	0,0030	0,4670	0,0000	0,0000	н.д.	0,3220	0,3480				1,4400	1,4400		1,4400
13:00:00	0,0460	0,0000	0,0010	0,2830	0,0030	0,4780	0,0000	0,0000	н.д.	0,3230	0,3610				1,4950	1,4950		1,4950
14:00:00	0,0500	0,0000	0,0010	0,2710	0,0030	0,4780	0,0000	0,0000	н.д.	0,2980	0,3550				1,4560	1,4560		1,4560
15:00:00	0,0480	0,0000	0,0000	0,2520	0,0030	0,4700	0,0000	0,0000	н.д.	0,3020	0,3820				1,4570	1,4570		1,4570
16:00:00	0,0440	0,0000	0,0010	0,2110	0,0030	0,4290	0,0000	0,0000	н.д.	0,3180	0,3640				1,3700	1,3700		1,3700
17:00:00	0,0400	0,0000	0,0000	0,1710	0,0030	0,3730	0,0000	0,0000	н.д.	0,3400	0,3880				1,3150	1,3150		1,3150
18:00:00	0,0480	0,0000	0,0010	0,1460	0,0030	0,3630	0,0000	0,0000	н.д.	0,3760	0,4090				1,3460	1,3460		1,3460
19:00:00	0,0400	0,0000	0,0010	0,1480	0,0030	0,3730	0,0000	0,0000	н.д.	0,3940	0,4360				1,3950	1,3950		1,3950
20:00:00	0,0300	0,0000	0,0000	0,1290	0,0030	0,3730	0,0000	0,0000	н.д.	0,4120	0,4350				1,3820	1,3820		1,3820
21:00:00	0,0220	0,0000	0,0010	0,1140	0,0020	0,3860	0,0000	0,0000	н.д.	0,4130	0,4510				1,3890	1,3890		1,3890
22:00:00	0,0210	0,0000	0,0000	0,1080	0,0030	0,3870	0,0000	0,0000	н.д.	0,4210	0,3780				1,3180	1,3180		1,3180
23:00:00	0,0220	0,0000	0,0010	0,1080	0,0030	0,3870	0,0000	0,0000	н.д.	0,2990	0,3150				1,1350	1,1350		1,1350
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,7930	0,0000	0,0140	4,0630	0,0670	9,8560	0,0000	0,0000		7,0660	7,9550	0,0000	0,0000	0,0000	29,8140	29,8140	0,0000	29,8140

Дата: 17.06.2026

Наименование (потребитель/ТСО):

ООО "Специвестпроект" → АО "Энергосетевая Компания"

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

№ договора(договор энергоснабжения/для ТСО- договор оказания услуг):

№726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	ПС "Старт" ф.1001	ПС "Старт" ф.1016	ПС "ЭКПД" ф.1025	ПС "ЭКПД" ф.1026	5	6	7	8	9	10	11	12	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите лей
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.									13	14	15	16	17	18
1:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
2:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
3:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
4:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
5:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
6:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
7:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
8:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
9:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
10:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
11:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
12:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
13:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
14:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
15:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
16:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
17:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
18:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
19:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
20:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
21:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
22:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
23:00:00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.														
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч																		

Замеры не предоставляются сетевой компанией ООО "Специвестпроект"

Часы	яч.9 РП-1 ПАО "Павловский й автобус"	яч.11 РП-1 ПАО "Павловский й автобус"	яч.12,13 РП- 1 ПАО "Павловский й автобус"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	итого			Итого, с учетом сторонних	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребите й
													по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
0:00:00	0,0329	0,1393	0,0000										13	14	15	16	17	18
1:00:00	0,0308	0,1235	0,0000												0,1723	0,1723		0,1723
2:00:00	0,0295	0,1157	0,0000												0,1543	0,1543		0,1543
3:00:00	0,0288	0,1132	0,0000												0,1453	0,1453		0,1453
4:00:00	0,0284	0,1210	0,0000												0,1420	0,1420		0,1420
5:00:00	0,0279	0,1197	0,0000												0,1494	0,1494		0,1494
6:00:00	0,0286	0,1265	0,0000												0,1476	0,1476		0,1476
7:00:00	0,0320	0,1368	0,0000												0,1552	0,1552		0,1552
8:00:00	0,0351	0,1609	0,0000												0,1688	0,1688		0,1688
9:00:00	0,0383	0,1708	0,0000												0,1960	0,1960		0,1960
10:00:00	0,0475	0,1748	0,0000												0,2092	0,2092		0,2092
11:00:00	0,0463	0,1750	0,0000												0,2223	0,2223		0,2223
12:00:00	0,0518	0,1732	0,0000												0,2212	0,2212		0,2212
13:00:00	0,0545	0,1789	0,0000												0,2250	0,2250		0,2250
14:00:00	0,0367	0,1663	0,0000												0,2335	0,2335		0,2335
15:00:00	0,0356	0,1627	0,0000												0,2030	0,2030		0,2030
16:00:00	0,0362	0,1726	0,0000												0,1984	0,1984		0,1984
17:00:00	0,0344	0,1647	0,0000												0,2088	0,2088		0,2088
18:00:00	0,0412	0,1598	0,0000												0,1991	0,1991		0,1991
19:00:00	0,0430	0,1633	0,0000												0,2011	0,2011		0,2011
20:00:00	0,0427	0,1640	0,0000												0,2063	0,2063		0,2063
21:00:00	0,0394	0,1669	0,0000												0,2066	0,2066		0,2066
22:00:00	0,0371	0,1674	0,0000												0,2063	0,2063		0,2063
23:00:00	0,0346	0,1496	0,0000												0,2045	0,2045		0,2045
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,8935	3,6666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,5601	4,5601	0,0000	4,5601

Заместитель генерального директора - технический директор


Д.А. Пинглов

Лицо, ответственное за заполнение формы:

Начальник отдела учета энергоресурсов и транспорта электроэнергии

8 (831) 260-16-48 hryalova.sa@esk-ppov.ru

С.А. Хрялова



2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2025/2026гг.

№ п/п	Уставка срабатывания АЧР 1		Уставка срабатывания АЧР 2		Уставка по ЧАПВ	Место установки	Номера подключаемых к АЧР линий, трансформаторов	Наименование отключаемых потребителей	Нагрузка линий, МВт																									
	частота, Гц	время, сек.	частота, Гц	время, сек.					0:00-00	1:00-00	2:00-00	3:00-00	4:00-00	5:00-00	6:00-00	7:00-00	8:00-00	9:00-00	10:00-00	11:00-00	12:00-00	13:00-00	14:00-00	15:00-00	16:00-00	17:00-00	18:00-00	19:00-00	20:00-00	21:00-00	22:00-00	23:00-00		
1	49,2	0,5				ПС 110 кВ Редуктор	615,619,628,638	АО «Энергосетевая Компания»(ООО «Нижневольтстрой») (ПАО «ТАЗ», ООО «Нижневольтстрой»)	0,435	0,460	0,446	0,406	0,418	0,361	0,404	0,602	1,129	1,032	1,148	0,972	0,939	1,091	1,044	0,937	0,671	0,592	0,564	0,510	0,501	0,475	0,479	0,456		
							615		0,071	0,084	0,078	0,071	0,058	0,068	0,124	0,401	0,363	0,424	0,302	0,299	0,370	0,368	0,343	0,206	0,178	0,185	0,148	0,132	0,112	0,096	0,086			
							619		0,141	0,138	0,138	0,133	0,130	0,125	0,127	0,152	0,215	0,235	0,222	0,209	0,207	0,221	0,196	0,198	0,177	0,168	0,150	0,150	0,145	0,147	0,147	0,146		
							628		0,197	0,213	0,199	0,171	0,194	0,153	0,165	0,275	0,429	0,349	0,413	0,365	0,339	0,390	0,384	0,303	0,226	0,184	0,187	0,175	0,187	0,193	0,212	0,199		
2	49,2	0,5			ПС 110 кВ Редуктор	638	АО «Энергосетевая Компания»(ООО «Нижневольтстрой») (ПАО «ТАЗ», ООО «Нижневольтстрой»)	0,026	0,025	0,025	0,024	0,023	0,025	0,044	0,051	0,084	0,085	0,089	0,096	0,094	0,110	0,096	0,093	0,062	0,062	0,042	0,037	0,037	0,023	0,024	0,025			
						608,611,648,649		1,226	1,196	1,294	1,329	1,321	1,309	1,450	2,039	3,056	3,241	3,395	3,114	3,315	3,709	3,573	3,297	2,288	1,882	1,825	1,635	1,490	1,070	1,026	0,988			
						608		0,436	0,418	0,419	0,408	0,400	0,394	0,440	0,643	1,141	1,169	1,288	1,103	1,205	1,336	1,285	1,147	0,813	0,696	0,681	0,606	0,530	0,516	0,513	0,494			
						611		0,175	0,159	0,121	0,070	0,060	0,051	0,063	0,159	0,429	0,437	0,522	0,431	0,480	0,570	0,531	0,428	0,290	0,235	0,291	0,242	0,195	0,238	0,244	0,231			
3	48,8	0,5			ПС 110 кВ Редуктор	648	АО «Энергосетевая Компания»(ООО «Нижневольтстрой») (ПАО «ТАЗ», ООО «Нижневольтстрой»)	0,261	0,259	0,298	0,338	0,340	0,343	0,377	0,484	0,712	0,732	0,766	0,672	0,725	0,766	0,754	0,719	0,523	0,461	0,390	0,364	0,335	0,278	0,269	0,263			
						649		0,354	0,360	0,456	0,513	0,521	0,521	0,570	0,753	0,774	0,903	0,819	0,908	0,905	1,037	1,003	0,662	0,490	0,463	0,423	0,430	0,038	0,000	0,000				
						606,613,618,620,623,636,654		1,193	1,252	1,199	1,187	1,191	1,086	1,187	1,578	2,562	2,471	2,669	2,246	2,395	2,492	2,248	2,092	1,542	1,368	2,305	2,238	2,349	2,133	2,197	2,268			
						606		0,025	0,026	0,025	0,025	0,026	0,023	0,019	0,022	0,018	0,020	0,019	0,019	0,020	0,019	0,020	0,019	0,020	0,073	1,265	1,261	1,265	1,268	1,274	1,277			
4	48,1	0,3			ПС 110 кВ Редуктор	613	АО «Энергосетевая Компания»(ООО «Нижневольтстрой») (ПАО «ТАЗ», ООО «Нижневольтстрой»)	0,210	0,211	0,221	0,205	0,205	0,208	0,206	0,195	0,208	0,205	0,203	0,220	0,208	0,221	0,217	0,210	0,203	0,210	0,196	0,196	0,232	0,225	0,193	0,199	0,204		
						618		0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	0,004		
						620		0,008	0,008	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,008	0,012	0,006	0,007	0,012	0,011	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	
						623		0,004	0,080	0,075	0,075	0,066	0,061	0,060	0,105	0,203	0,183	0,186	0,194	0,177	0,206	0,176	0,174	0,104	0,093	0,086	0,075	0,073	0,080	0,068	0,075			
5	48,1	0,3			ПС 110 кВ Редуктор	636	АО «Энергосетевая Компания»(ООО «Нижневольтстрой») (ПАО «ТАЗ», ООО «Нижневольтстрой»)	0,048	0,039	0,064	0,064	0,042	0,035	0,040	0,074	0,069	0,059	0,061	0,062	0,060	0,065	0,066	0,058	0,044	0,051	0,051	0,054	0,051	0,061	0,044	0,065			
						654		0,812	0,882	0,802	0,806	0,840	0,748	0,850	1,170	2,052	1,988	2,190	1,740	1,914	1,966	1,758	1,620	1,160	0,930	0,696	0,604	0,724	0,520	0,600	0,636			
						622,652		0,057	0,057	0,054	0,050	0,048	0,051	0,061	0,077	0,181	0,227	0,258	0,242	0,238	0,257	0,255	0,261	0,236	0,183	0,139	0,110	0,074	0,054	0,049	0,051			
						622		0,056	0,056	0,053	0,050	0,048	0,051	0,061	0,077	0,181	0,227	0,258	0,242	0,238	0,257	0,255	0,261	0,236	0,183	0,139	0,110	0,074	0,054	0,049	0,051			
5	48,1	0,3			ПС 110 кВ Редуктор	652	АО «Энергосетевая Компания»(ООО «Нижневольтстрой») (ПАО «ТАЗ», ООО «Нижневольтстрой») (ПАО «ТАЗ», ООО «Нижневольтстрой»)	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
						616,633,641,645,647		0,698	0,768	0,694	0,706	0,744	0,646	0,728	1,016	1,690	1,534	1,674	1,256	1,438	1,452	1,248	1,098	0,688	0,564	0,418	0,384	0,576	0,412	0,502	0,534			
						616		0,349	0,384	0,347	0,353	0,372	0,323	0,364	0,508	0,845	0,767	0,837	0,628	0,719	0,726	0,624	0,549	0,344	0,282	0,209	0,192	0,288	0,206	0,251	0,267			
						633		0,150	0,153	0,148	0,151	0,159	0,139	0,211	0,265	0,363	0,348	0,366	0,291	0,324	0,307	0,241	0,210	0,166	0,144	0,138	0,132	0,205	0,125	0,188	0,176			
5	48,1	0,3			ПС 110 кВ Редуктор	641	АО «Энергосетевая Компания»(ООО «Нижневольтстрой») (ПАО «ТАЗ», ООО «Нижневольтстрой»)	0,018	0,019	0,018	0,017	0,019	0,023	0,021	0,018	0,020	0,017	0,020	0,015	0,013	0,012	0,019	0,022	0,018	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
						645		0,100	0,125	0,097	0,096	0,100	0,075	0,048	0,136	0,397	0,345	0,370	0,229	0,299	0,321	0,282	0,231	0,076	0,097	0,071	0,060	0,083	0,081	0,063	0,091			
						647		0,081	0,087	0,084	0,089	0,094	0,086	0,084	0,089	0,065	0,059	0,081	0,093	0,083	0,086	0,082	0,086	0,084	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Заместитель генерального директора - технический директор
 Лично, ответственное за исполнение форм:
 Начальник отдела учета энергоресурсов и транспорта электроэнергии
 8 (831) 260-16-48
 hryalova.sa@esk-tmnv.ru

Д.А. Пигалов
 С.А. Хрылова

Сводная таблица нагрузок по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 17.06.2026

Наименование (потребитель/ТСО): АО "Энергосетевая Компания" → ф-л "Нижевоэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"

№ договора (договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	Потребитель (абонент), МВт		Субабоненты по тарифным группам, МВт				Всего по договору, без сторонних, МВт		Сторонние потребители, МВт
	Производственная	Непроизводственная	Двухставочные	Прочие одноставочные	Бюджетные	Социально значимые объекты	Актив. мощность	Реакт. мощность	
							МВт	МВар	
	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	8	9
0:00:00	0,0000						0,0000		
1:00:00	0,0000						0,0000		
2:00:00	0,0000						0,0000		
3:00:00	0,0000						0,0000		
4:00:00	0,0000						0,0000		
5:00:00	0,0000						0,0000		
6:00:00	0,0000						0,0000		
7:00:00	0,0000						0,0000		
8:00:00	0,0000						0,0000		
9:00:00	0,0000						0,0000		
10:00:00	0,0000						0,0000		
11:00:00	0,0000						0,0000		
12:00:00	0,0000						0,0000		
13:00:00	0,0020						0,0020		
14:00:00	0,0390						0,0390		
15:00:00	0,0000						0,0000		
16:00:00	0,0000						0,0000		
17:00:00	0,0000						0,0000		
18:00:00	0,0000						0,0000		
19:00:00	0,0000						0,0000		
20:00:00	0,0000						0,0000		
21:00:00	0,0020						0,0020		
22:00:00	0,0410						0,0410		
23:00:00	0,0880						0,0880		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,1720						0,1720		
Электропотребление за месяц, тыс.кВт ч	110,7730						110,7730		

Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

17.06.2026 аварийное отключение потребителей по питающему ф.150 РП 15 Дзержинских эл.сетей ПАО Россети

Дата: 17.06.2026

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	Потребитель (абонент), МВт		Субабоненты по тарифным группам, МВт				Всего по договору, без сторонних, МВт		Сторонние потребители, МВт
	Производственная	Непроизводственная	Двухставочные	Прочие одноставочные	Бюджетные	Социальнозначимые объекты	Актив. мощность	Реакт. мощность	
							МВт	МВар	
	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	8	9
0:00:00	0,4980						0,4980		
1:00:00	0,4650						0,4650		
2:00:00	0,4310						0,4310		
3:00:00	0,4220						0,4220		
4:00:00	0,4390						0,4390		
5:00:00	0,4870						0,4870		
6:00:00	0,5230						0,5230		
7:00:00	0,5660						0,5660		
8:00:00	0,6610						0,6610		
9:00:00	0,7000						0,7000		
10:00:00	0,6840						0,6840		
11:00:00	0,6930						0,6930		
12:00:00	0,7050						0,7050		
13:00:00	0,7060						0,7060		
14:00:00	0,6830						0,6830		
15:00:00	0,6980						0,6980		
16:00:00	0,7130						0,7130		
17:00:00	0,7210						0,7210		
18:00:00	0,7670						0,7670		
19:00:00	0,7670						0,7670		
20:00:00	0,7180						0,7180		
21:00:00	0,7150						0,7150		
22:00:00	0,6470						0,6470		
23:00:00	0,5630						0,5630		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	14,9720						14,9720		
Электропотребление за месяц, тыс.кВт ч	494,3940						494,3940		

Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

Дата: 17.06.2026

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	Потребитель (абонент), МВт		Субабоненты по тарифным группам, МВт				Всего по договору, без сторонних, МВт		Сторонние потребители, МВт
	Производственная	Непроизводственная	Двухставочные	Прочие одноставочные	Бюджетные	Социальнозначимые объекты	Актив. мощность	Реакт. мощность	
							МВт	МВар	
	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	8	9
0:00:00	4,8534						4,8534		
1:00:00	4,5482						4,5482		
2:00:00	4,4859						4,4859		
3:00:00	4,4583						4,4583		
4:00:00	4,7397						4,7397		
5:00:00	5,1240						5,1240		
6:00:00	5,8795						5,8795		
7:00:00	6,1825						6,1825		
8:00:00	6,9454						6,9454		
9:00:00	7,7363						7,7363		
10:00:00	7,9303						7,9303		
11:00:00	7,9735						7,9735		
12:00:00	7,7731						7,7731		
13:00:00	7,9275						7,9275		
14:00:00	7,8354						7,8354		
15:00:00	7,9175						7,9175		
16:00:00	7,9619						7,9619		
17:00:00	8,0293						8,0293		
18:00:00	7,9281						7,9281		
19:00:00	7,9342						7,9342		
20:00:00	7,8106						7,8106		
21:00:00	7,4518						7,4518		
22:00:00	6,7428						6,7428		
23:00:00	5,9678						5,9678		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	162,1370						162,1370		
Электропотребление за месяц, тыс.кВт ч	4059,0430						4059,0430		

Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

Дата: 17.06.2026

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

[illegible]

Дата: 17.06.2026

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

[illegible]

Сводная таблица нагрузок по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 17.06.2026

Наименование (потребитель/ТСО): АО "Энергосетевая Компания" → ООО "Специнвестпроект"

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	Потребитель (абонент), МВт		Субабоненты по тарифным группам, МВт				Всего по договору, без сторонних, МВт		Сторонние потребители, МВт
	Производственная	Непроизводственная	Двухставочные	Прочие одноставочные	Бюджетные	Социальнозначимые объекты	Актив. мощность	Реакт. мощность	
							МВт	МВар	
	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	8	9
0:00:00	0,0000						0,0000		
1:00:00	0,0000						0,0000		
2:00:00	0,0000						0,0000		
3:00:00	0,0000						0,0000		
4:00:00	0,0000						0,0000		
5:00:00	0,0000						0,0000		
6:00:00	0,0000						0,0000		
7:00:00	0,0000						0,0000		
8:00:00	0,0000						0,0000		
9:00:00	0,0000						0,0000		
10:00:00	0,0000						0,0000		
11:00:00	0,0000						0,0000		
12:00:00	0,0000						0,0000		
13:00:00	0,0000						0,0000		
14:00:00	0,0000						0,0000		
15:00:00	0,0000						0,0000		
16:00:00	0,0000						0,0000		
17:00:00	0,0000						0,0000		
18:00:00	0,0037						0,0037		
19:00:00	0,0112						0,0112		
20:00:00	0,0103						0,0103		
21:00:00	0,0104						0,0104		
22:00:00	0,0093						0,0093		
23:00:00	0,0064						0,0064		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,0512						0,0512		
Электропотребление за месяц, тыс.кВт ч	9,5790						9,5790		

Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

17.06.2026 аварийное отключение потребителей по питающему ф.150 РП 15 Дзержинских эл.сетей ПАО Россети

Дата: 17.06.2026

№ договора (договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	Потребитель (абонент), МВт		Субабоненты по тарифным группам, МВт				Всего по договору, без сторонних, МВт		Сторонние потребители, МВт
	Производственная	Непроизводственная	Двухставочные	Прочие одноставочные	Бюджетные	Социальнозначимые объекты	Актив. мощность	Реакт. мощность	
							МВт	МВар	
	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	8	9
0:00:30	0,5175						0,5175		
1:00:00	0,5460						0,5460		
2:00:00	0,5008						0,5008		
3:00:00	0,5051						0,5051		
4:00:00	0,5269						0,5269		
5:00:00	0,5818						0,5818		
6:00:00	0,6318						0,6318		
7:00:00	0,7216						0,7216		
8:00:00	0,7159						0,7159		
9:00:00	0,7255						0,7255		
10:00:00	0,7215						0,7215		
11:00:00	0,6742						0,6742		
12:00:00	0,6417						0,6417		
13:00:00	0,6551						0,6551		
14:00:00	0,6404						0,6404		
15:00:00	0,6790						0,6790		
16:00:00	0,7577						0,7577		
17:00:00	0,7767						0,7767		
18:00:00	0,8075						0,8075		
19:00:00	0,8181						0,8181		
20:00:00	0,7998						0,7998		
21:00:00	0,6581						0,6581		
22:00:00	0,5814						0,5814		
23:00:00	0,5483						0,5483		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	15,7324						15,7324		
Электропотребление за месяц, тыс.кВт ч	259,9450						259,9450		

Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

Сводная таблица нагрузок по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 17.06.2026

Наименование (потребитель/ТСО): АО "Энергосетевая Компания" → ОАО "РЖД"

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности)

Часы	Потребитель (абонент), МВт		Субабоненты по тарифным группам, МВт				Всего по договору, без сторонних, МВт		Сторонние потребители, МВт
	Производственная	Непроизводственная	Двухставочные	Прочие одноставочные	Бюджетные	Социальнозначимые объекты	Актив. мощность	Реакт. мощность	
							МВт	МВар	
	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	8	9
0:00:00	0,0050						0,0050		
1:00:00	0,0050						0,0050		
2:00:00	0,0050						0,0050		
3:00:00	0,0050						0,0050		
4:00:00	0,0040						0,0040		
5:00:00	0,0040						0,0040		
6:00:00	0,0040						0,0040		
7:00:00	0,0050						0,0050		
8:00:00	0,0050						0,0050		
9:00:00	0,0050						0,0050		
10:00:00	0,0050						0,0050		
11:00:00	0,0050						0,0050		
12:00:00	0,0050						0,0050		
13:00:00	0,0360						0,0360		
14:00:00	0,0272						0,0272		
15:00:00	0,0050						0,0050		
16:00:00	0,0050						0,0050		
17:00:00	0,0050						0,0050		
18:00:00	0,0050						0,0050		
19:00:00	0,0050						0,0050		
20:00:00	0,0050						0,0050		
21:00:00	0,0263						0,0263		
22:00:00	0,0684						0,0684		
23:00:00	0,0534						0,0534		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	0,3033						0,3033		
Электропотребление за месяц, тыс.кВт ч	34,4120						34,4120		

Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

17.06.2026 аварийное отключение потребителей по питающему ф.150 РП 15 Дзержинских эл.сетей ПАО Россети

Сводная таблица нагрузок по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 17.06.2026

Наименование (потребитель/ТСО): АО "Энергосетевая Компания" → ООО «ЭЛСК-НН»

№ договора(договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче электроэнергии (мощности)

Часы	Потребитель (абонент), МВт		Субабоненты по тарифным группам, МВт				Всего по договору, без сторонних, МВт		Сторонние потребители, МВт
	Производственная	Непроизводственная	Двухставочные	Прочие одноставочные	Бюджетные	Социальнозначимые объекты	Актив. мощность	Реакт. мощность	
							МВт	МВар	
	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	8	9
0:00:00	0,3290						0,3290		
1:00:00	0,3170						0,3170		
2:00:00	0,3080						0,3080		
3:00:00	0,2930						0,2930		
4:00:00	0,2880						0,2880		
5:00:00	0,2670						0,2670		
6:00:00	0,2920						0,2920		
7:00:00	0,3670						0,3670		
8:00:00	0,3960						0,3960		
9:00:00	0,5340						0,5340		
10:00:00	0,6150						0,6150		
11:00:00	0,6340						0,6340		
12:00:00	0,6690						0,6690		
13:00:00	0,6260						0,6260		
14:00:00	0,6410						0,6410		
15:00:00	0,6320						0,6320		
16:00:00	0,6210						0,6210		
17:00:00	0,6020						0,6020		
18:00:00	0,5330						0,5330		
19:00:00	0,4980						0,4980		
20:00:00	0,4300						0,4300		
21:00:00	0,3790						0,3790		
22:00:00	0,3580						0,3580		
23:00:00	0,3600						0,3600		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	10,9890						10,9890		
Электропотребление за месяц, тыс.кВт ч	378,8380						378,8380		

Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

Информация по контрольным замерам с приборов учета ТП 124А не предоставлена от ТСО ООО «ЭЛСК-НН».

Сводная таблица нагрузок по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 17.06.2026

Наименование (потребитель/ТСО): АО "Энергосетевая Компания" → ПАО "Павловский автобус"

№ договора (договор энергоснабжения/ для ТСО договор оказания услуг): №726-юр от 29.03.2012 оказания услуг по передаче электроэнергии (мощности)

Часы	Потребитель (абонент), МВт		Субабоненты по тарифным группам, МВт				Всего по договору, без сторонних, МВт		Сторонние потребители, МВт
	Производственная	Непроизводственная	Двухставочные	Прочие одноставочные	Бюджетные	Социальнозначимые объекты	Актив. мощность МВт	Реакт. мощность МВар	
	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	8	9
0:00:00	1,7424						1,7424		
1:00:00	1,6500						1,6500		
2:00:00	1,5108						1,5108		
3:00:00	1,4424						1,4424		
4:00:00	1,5180						1,5180		
5:00:00	1,6572						1,6572		
6:00:00	1,9164						1,9164		
7:00:00	5,3256						5,3256		
8:00:00	9,5796						9,5796		
9:00:00	9,8508						9,8508		
10:00:00	9,7152						9,7152		
11:00:00	9,2640						9,2640		
12:00:00	8,2920						8,2920		
13:00:00	9,5544						9,5544		
14:00:00	9,7200						9,7200		
15:00:00	9,3564						9,3564		
16:00:00	6,3432						6,3432		
17:00:00	2,6796						2,6796		
18:00:00	2,5368						2,5368		
19:00:00	2,4168						2,4168		
20:00:00	2,1756						2,1756		
21:00:00	2,0928						2,0928		
22:00:00	1,9032						1,9032		
23:00:00	1,5996						1,5996		
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч	113,8428						113,8428		
Электропотребление за месяц, тыс.кВт ч	2216,8690						2216,8690		
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:									

Заместитель генерального директора -
технический директор

Лицо, ответственное за заполнение формы:

Начальник отдела учета энергоресурсов и транспорта электроэнергии

8 (831) 260-16-48

hryalova.sa@esk-nnov.ru



Д.А. Пигалов



С.А. Хрялова